

Référence: 3RT1916-2GD51

ÉTAT SOLIDE, temporisée  
INTERRUPTEUR AUXILIAIRE BLOCK  
PLAGE DE REGLAGE 1,5 S ... 30 S, AC  
200 ... 240 V, 2NO, FONCTION STAR-  
DELTA, POUR MONTAGE SUR  
CONTACTEURS T.S00

Achat de Electric Automation Network



Caractéristiques techniques générales:		
Nom de marque produit		SIRIUS
Désignation du produit		bloc de contacts auxiliaires
Taille du contacteur combinable spécifique aux entreprises		S00
Fonction produit		
Montage étoile/triangle		Oui
sur les sorties de relais Mommuation retardée/ instantanée		Non
Constituant du produit Sortie à semiconducteur		Non
Extension produit		
en option Télécommande		Non
nécessaire Télécommande		Non
Temps réglable	s	1,5 ... 30
Température ambiante en service	°C	-25 ... +60
Codage d'identification des matériels électriques selon DIN 40719 complétée par CEI 204-2 selon CEI 750		K
Codage d'identification des matériels électriques selon EN 61346-2		K
Fonction commutation:		
Fonction de commutation		
Retard à l'appel		Non

Contact de passage à la fermeture		Non
à cycle fixe début avec impulsion		Non
à cycle fixe fixe début avec pause		Non
retardé à la retombée		Non
à cycle fixe variable début avec impulsion		Non
à cycle fixe variable début avec pause		Non
avec signal de commande		
— Retard cumulatif à l'appel		Non
— passage au déclenchement		Non
— retardé à la retombée		Non
Circuit auxiliaire:		
Nombre de contacts NF		
à commutation retardée		0
à commutation instantanée		0
Nombre de contacts NO		
à commutation retardée		1
à commutation instantanée		1
Nombre d'inverseurs		
à commutation retardée		0
à commutation instantanée		0
Montage/ fixation/ dimensions:		
Largeur	mm	45
Hauteur	mm	38
Profondeur	mm	75
Raccordements/ Bornes:		
Type du raccordement électrique		
pour circuits auxiliaire et de commande		raccordement à vis
Certificats/ homologations:		
General Product Approval	Functional Safety/Safety of Machinery	Declaration of Conformity
Baumusterprüfbescheinigung		
Test Certificates	Shipping Approval	
spezielle Prüfbescheinigungen		
Shipping Approval	other	
	sonstig	Umweltbestätigung
		Bestätigungen