



Electric Automation
Automation specialists

Riferimento: 1SDA037625R1

E4H / MS 4000 4p F VR

Acquista da Electric Automation Network



C. INTERRUTTORE-SEZIONATORE E4H/MS 4000A QUATTRO POLI FISSO CON TERMINALE POSTERIORE VERTICALE

Ordinazione

| | |
|-----------------------------|---------------|
| EAN: | 8015644376253 |
| Quantità Di Ordine Minimo: | 1 pezzo |
| Numero Di Tariffa Doganale: | 85362090 |

Dimensioni

| | |
|--------------------------------|--------|
| Netto Del Prodotto Larghezza: | 515mm |
| Netto Del Prodotto Altezza: | 600mm |
| Netto Del Prodotto Lunghezza: | 920 mm |
| Netto Del Prodotto Profondità: | 0.302m |
| Peso Netto Del Prodotto: | 113kg |

Contenitore Di Informazioni

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Pacchetto Di Livello 1 Unità Di: | 1 pezzo |
| Pacchetto Di Livello 1 Altezza: | 600 mm |
| Pacchetto Di Livello 1 Lunghezza: | 515 mm |
| Pacchetto Di Livello 1 Peso Lordo: | 135 kg |
| Pacchetto di Livello 1 EAN: | 8015644376253 |

Ambientale

| | |
|--------------|------------------------------|
| RoHS Status: | Dichiarazione non necessaria |
|--------------|------------------------------|

Ulteriori Informazioni

| | |
|---|------------------------------------|
| Elettrici Durata: | 5000 |
| IIT Stato di Pubblicazione: | Livello 0 - Informazioni abilitato |
| Numero di Poli: | 4 |
| La Perdita Di Potenza: | 360 W |
| Prodotti Principali Tipo: | SACE Emax Vecchio |
| Nome Di Prodotto: | Interruttore-sezionatore |
| Tipo Di Prodotto: | SD |
| Corrente Nominale (I_n): | 4000 |
| Tensione Nominale Di Funzionamento: | 690 V AC |
| Standard: | IEC 947-3 |
| Sub-tipo: | E4 |
| Adatto Per: | Emax E4 |
| Adatto per Classe di Prodotto: | Emax |
| Connessione Di Un Terminale Digitare: | Posteriore piatta e Verticale |
| Tensione di prova a Frequenza Industriale per 1 Minuto: | 3500 V |
| Versione: | Fisso |

I certificati e le Dichiarazioni (Numero Documento)

| | |
|--|-----------------|
| Scheda Di Dati Di Informazioni Di Carattere Tecnico: | 1SDC200001D0201 |
| Dichiarazione di Conformità CE: | 1SDL000162R0045 |
| RoHS Informazioni: | 1SDL000197R0001 |

Classificazioni

| | |
|-------------------------------------|---|
| ETIM 4: | EC000228 - circuito di Alimentazione-breaker per trafo/ generatore/installazione prot. |
| ETIM 5: | EC000228 - circuito di Alimentazione-breaker per trafo/ generatore/installazione prot. |
| Oggetto: Codice Di Classificazione: | Q |