



Electric Automation
Automation specialists

Riferimento: T5V400 1000V
Codice: 1SDA054539R1

T5V400 PR221DS-LS / I In 400 3p FFC
1150VAC

Acquista da Electric Automation Network



C. INTERRUTTORE TMAX T5V 400 1150V AC FISSO a TRE POLI CON parte ANTERIORE TERMINALI PER CAVO Cu a STATO SOLIDO E RILASCIO di AC PR221DS-LS/I R 400

Ordinazione

EAN:	8015644556402
Quantità Di Ordine Minimo:	1 pezzo
Numero Di Tariffa Doganale:	85362090

Dimensioni

Netto Del Prodotto Larghezza:	140mm
Netto Del Prodotto Altezza:	205mm
Netto Del Prodotto Profondità:	103.5mm
Peso Netto Del Prodotto:	5.1kg

Contenitore Di Informazioni

Pacchetto Di Livello 1 Unità Di:	1 pezzo
Pacchetto Di Livello 1, Larghezza:	248 mm
Pacchetto Di Livello 1 Altezza:	240 mm
Pacchetto Di Livello 1 Lunghezza:	285 mm
Pacchetto Di Livello 1 Peso Lordo:	5.1 kg

Pacchetto di Livello 1 EAN:	8015644556402
-----------------------------	---------------

Ulteriori Informazioni

Elettrici Durata:	7000 ciclo 60 cicli / ora
Durata Meccanica:	20000 ciclo 120 cicli / ora
Numero di Poli:	3
La Perdita Di Potenza:	in Condizioni Operative nominali per Polo 16,5 W
Prodotti Principali Tipo:	SACE Tmax T
Nome Di Prodotto:	Interruttore Automatico
Tipo Di Prodotto:	CB
Corrente Nominale (I_n):	400 A
Nominale Di Tenuta Ad Impulso Tensione (U_{imp}):	8 kV
Tensione Nominale Di Isolamento (U_{io}):	1000 V
Tensione Nominale Di Funzionamento:	1000 V AC 1000 V DC
Nominale Di Servizio In Cortocircuito (Mi_{cs}):	(1000 V AC) 10 kA (1150 V AC) 6 kA
Di Breve durata nominale Corrente nominale (I_{cw}):	per 1 s 5
Nominale Estremo In Cortocircuito (Mi_{cu}):	(1000 V AC) 20 kA (1150 V AC) 12 kA
Corrente Nominale Ininterrotta (Mi_u):	400 A
Tipo Di Versione:	EL
Standard:	IEC 60947
Sub-tipo:	T5
Connessione Di Un Terminale Digitare:	Fisso Interruttori Di Circuito Anteriori per Cavi in Rame
Tensione Di Prova Max (U_{prova}):	3500 V
Versione:	F

I certificati e le Dichiarazioni (Numero Documento)

Scheda Di Dati Di Informazioni Di Carattere Tecnico:	1SDC210023D0201
Dichiarazione di Conformità CE:	1SDL000165R0005
GL Certificato:	1SDL000163R0062

Classificazioni

ETIM 4:	EC000228 - circuito di Alimentazione-breaker per trafo/ generatore/installazione prot.
---------	---

ETIM 5:	EC000228 - circuito di Alimentazione-breaker per trafo/ generatore/installazione prot.
Oggetto: Codice Di Classificazione:	Q
UNSPSC:	39121100