



Riferimento: E1B800 Codice: 1SDA055606R1

E1B 800 PR123/P-LSI In=800A 3p F HR

Acquista da Electric Automation Network



SACE EMAX INTERRUTTORE E1B 800A THRE-POLO FISSO CON TERMINALI POSTERIORI ORIZZONTALI SOVRACORRENTE RILASCIO PR123/P-LSI R800 DOTATO di: 4 CONTATTI AUSILIARI E C. INTERRUTTORE IN POSIZIONE di APERTO-CHIUSO

Ordinazione

EAN:	8015644569464
Quantità Di Ordine Minimo:	1 pezzo
Numero Di Tariffa Doganale:	85362090

Dimensioni

Netto Del Prodotto Larghezza:	296mm
Netto Del Prodotto Altezza:	418mm
Netto Del Prodotto Profondità:	302mm
Peso Netto Del Prodotto:	40kg

Contenitore Di Informazioni

Pacchetto Di Livello 1 Unità Di:	1 pezzo
Pacchetto Di Livello 1, Larghezza:	515 mm
Pacchetto Di Livello 1 Altezza:	600 mm
Pacchetto Di Livello 1 Lunghezza:	515 mm

Pacchetto Di Livello 1 Peso Lordo:	50 kg
Pacchetto di Livello 1 EAN:	8015644569464

Ulteriori Informazioni

Elettrici Durata:	10000 ciclo 30 cicli per ora
Durata Meccanica:	25000 ciclo 60 cicli / ora
Numero di Poli:	3
La Perdita Di Potenza:	in Condizioni Operative nominali per Polo 65 W
Prodotti Principali Tipo:	SACE Emax
Nome Di Prodotto:	Interruttore Automatico
Tipo Di Prodotto:	СВ
Corrente Nominale (I _n):	800
Nominale Di Tenuta Ad Impulso Tensione (U _{imp}):	12 kV
Tensione Nominale Di Isolamento (U _{io}):	1000 V
Corrente Di Funzionamento Nominale (Mi _e):	800
Tensione Nominale Di Funzionamento:	690 V AC
Nominale Di Servizio In Cortocircuito (Mi _{cs}):	(220 V AC) 42 kA (230 V AC) 42 kA (400 V AC) 42 kA (415 V AC) 42 kA (440 V AC) 42 kA (500 V AC) 42 kA (660 V AC) 42 kA (380 V) 42 kA (690 V AC) 42 kA
Di Breve durata nominale Corrente nominale (I _{cw}):	per 1 s 42 kA per 3 s 36 kA
Nominale Estremo In Cortocircuito (Mi _{cu}):	(220 V AC) 42 kA (230 V AC) 42 kA (380 V) 42 kA (400 V AC) 42 kA (415 V AC) 42 kA (440 V AC) 42 kA (500 V AC) 36 kA (525 V AC) 36 kA (660 V AC) 36 kA (690 V AC) 36 kA
Corrente Nominale Ininterrotta (Mi _u):	800
Tensione Nominale (U _r):	690 V
Tipo Di Versione:	EL
Standard:	IEC 60947
Sub-tipo:	E1
Connessione Di Un Terminale Digitare:	Fisso Interruttori Di Circuito Posteriore piana e Orizzontale
Versione:	F

I certificati e le Dichiarazioni (Numero Documento)

Scheda Di Dati Di Informazioni Di Carattere Tecnico:	1SDC200006D0209
Dichiarazione di Conformità CE:	1SDL000165R0013

Classificazioni

ETIM 4:	EC000228 - circuito di Alimentazione-breaker per trafo/ generatore/installazione prot.
ETIM 5:	EC000228 - circuito di Alimentazione-breaker per trafo/ generatore/installazione prot.
Oggetto: Codice Di Classificazione:	Q
UNSPSC:	39120000