



**Electric Automation**  
Automation specialists

Riferimento: E2B2000  
Codice: 1SDA055826R1

E2B 2000 PR121/P-LSIG In=2000A 3p F  
HR

Acquista da Electric Automation Network



SACE EMAX INTERRUOTTORE E2B 2000A THRE-POLO FISSO CON TERMINALI POSTERIORI ORIZZONTALI SOVRACORRENTE RILASCIO PR121/P-LSIG R2000 DOTATO di: 4 CONTATTI AUSILIARI E C. INTERRUOTTORE IN POSIZIONE di APERTO-CHIUSO

#### Ordinazione

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| EAN:                        | 8015644571665 |
| Quantità Di Ordine Minimo:  | 1 pezzo       |
| Numero Di Tariffa Doganale: | 85362090      |

#### Dimensioni

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Netto Del Prodotto Larghezza:  | 296mm |
| Netto Del Prodotto Altezza:    | 418mm |
| Netto Del Prodotto Profondità: | 302mm |
| Peso Netto Del Prodotto:       | 45kg  |

#### Contenitore Di Informazioni

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Pacchetto Di Livello 1 Unità Di:   | 1 pezzo |
| Pacchetto Di Livello 1, Larghezza: | 515 mm  |
| Pacchetto Di Livello 1 Altezza:    | 600 mm  |
| Pacchetto Di Livello 1 Lunghezza:  | 515 mm  |

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Pacchetto Di Livello 1 Peso Lordo: | 55 kg         |
| Pacchetto di Livello 1 EAN:        | 8015644571665 |

## Ulteriori Informazioni

|  |   |
|--|---|
| Elettrici Durata:  | 10000 ciclo<br>30 cicli per ora   |
| Durata Meccanica:  | 25000 ciclo<br>60 cicli / ora   |
| Numero di Poli:  | 3   |
| La Perdita Di Potenza:                                   | in Condizioni Operative nominali per Polo 180 W   |
| Prodotti Principali Tipo:                                | SACE Emax   |
| Nome Di Prodotto:  | Interruttore Automatico   |
| Tipo Di Prodotto:  | CB  |
| Corrente Nominale ( $I_n$ ):                             | 2000  |
| Nominale Di Tenuta Ad Impulso Tensione ( $U_{imp}$ ):    | 12 kV   |
| Tensione Nominale Di Isolamento ( $U_{io}$ ):            | 1000 V  |
| Corrente Di Funzionamento Nominale ( $M_{ie}$ ):         | 2000  |
| Tensione Nominale Di Funzionamento:                      | 690 V AC  |
| Nominale Di Servizio In Cortocircuito ( $M_{ics}$ ):     | (220 V AC) 42 kA<br>(230 V AC) 42 kA<br>(380 V) 42 kA<br>(400 V AC) 42 kA<br>(415 V AC) 42 kA<br>(440 V AC) 42 kA<br>(500 V AC) 42 kA<br>(660 V AC) 42 kA<br>(690 V AC) 42 kA                     |
| Di Breve durata nominale Corrente nominale ( $I_{cw}$ ): | per 1 s 42 kA<br>per 3 s 42 kA  |
| Nominale Estremo In Cortocircuito ( $M_{icu}$ ):         | (220 V AC) 42 kA<br>(230 V AC) 42 kA<br>(380 V) 42 kA<br>(400 V AC) 42 kA<br>(415 V AC) 42 kA<br>(440 V AC) 42 kA<br>(500 V AC) 42 kA<br>(525 V AC) 42 kA<br>(660 V AC) 42 kA<br>(690 V AC) 42 kA |
| Corrente Nominale Ininterrotta ( $M_{iu}$ ):             | 2000  |
| Tensione Nominale ( $U_r$ ):                             | 690 V   |
| Tipo Di Versione:  | EL  |
| Standard:  | IEC 60947   |
| Sub-tipo:  | E2  |
| Connessione Di Un Terminale Digitare:                    | Fisso Interruttori Di Circuito<br>Posteriore piana e Orizzontale  |
| Versione:  | F   |

## I certificati e le Dichiarazioni (Numero Documento)

|  |                 |
|--|-----------------|
| Scheda Di Dati Di Informazioni Di Carattere Tecnico: | 1SDC200006D0209 |
| Dichiarazione di Conformità CE:                      | 1SDL000165R0014 |

## Classificazioni

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| ETIM 4:                             | EC000228 - circuito di Alimentazione-breaker per trafo/<br>generatore/installazione prot. |
| ETIM 5:                             | EC000228 - circuito di Alimentazione-breaker per trafo/<br>generatore/installazione prot. |
| Oggetto: Codice Di Classificazione: | Q   |
| UNSPSC:                             | 39120000  |