



Electric Automation
Automation specialists

Riferimento: E2S/MS1600
Codice: 1SDA058870R1

E2S / MS 1600 4p F HR nuova

Acquista da Electric Automation Network



SACE EMAX C. INTERRUPTORE-SEZIONATORE E2S/MS 1600 A QUATTRO POLI FISSO CON TERMINALES ORIZZONTALE POSTERIORE NUOVO

Ordinazione

EAN:	8015644612238
Quantità Di Ordine Minimo:	1 pezzo
Numero Di Tariffa Doganale:	85362090

Dimensioni

Netto Del Prodotto Larghezza:	386mm
Netto Del Prodotto Altezza:	418mm
Netto Del Prodotto Profondità:	302mm
Peso Netto Del Prodotto:	56kg

Contenitore Di Informazioni

Pacchetto Di Livello 1 Unità Di:	1 pezzo
Pacchetto Di Livello 1, Larghezza:	515 mm
Pacchetto Di Livello 1 Altezza:	600 mm
Pacchetto Di Livello 1 Lunghezza:	615 mm
Pacchetto Di Livello 1 Peso Lordo:	68 kg

Pacchetto di Livello 1 EAN:	8015644609139
-----------------------------	---------------

Ulteriori Informazioni

Elettrici Durata:	12000 ciclo 30 cicli per ora
Durata Meccanica:	25000 ciclo 60 cicli / ora
Numero di Poli:	4
La Perdita Di Potenza:	in Condizioni Operative nominali per Polo 115 W
Prodotti Principali Tipo:	SACE Emax
Nome Di Prodotto:	Interruttore-sezionatore
Tipo Di Prodotto:	SD
Corrente Nominale (I_n):	1600
Nominale Di Tenuta Ad Impulso Tensione (U_{imp}):	12 kV
Tensione Nominale Di Isolamento (U_{io}):	1000 V
Corrente Di Funzionamento Nominale (M_{i_e}):	1600
Tensione Nominale Di Funzionamento:	690 V AC 250 V DC
Di Breve durata nominale Corrente nominale (I_{cW}):	per 1 s 65 kA per 3 s 42 kA
Corrente Nominale Ininterrotta (M_{i_u}):	1600
Tensione Nominale (U_r):	690 V
Standard:	IEC 60947
Sub-tipo:	E2
Connessione Di Un Terminale Digitare:	Fisso Interruttori Di Circuito Posteriore piana e Orizzontale
Versione:	F

I certificati e le Dichiarazioni (Numero Documento)

Scheda Di Dati Di Informazioni Di Carattere Tecnico:	1SDC200006D0209
Dichiarazione di Conformità CE:	1SDL000165R0014

Classificazioni

ETIM 4:	EC000228 - circuito di Alimentazione-breaker per trafo/ generatore/installazione prot.
ETIM 5:	EC000228 - circuito di Alimentazione-breaker per trafo/ generatore/installazione prot.
Oggetto: Codice Di Classificazione:	Q
UNSPSC:	39120000