



Electric Automation
Automation specialists

Riferimento: T7L800 M
Codice: 1SDA062702R1

T7L 800 PR332/P LSI In=800A 4p F F M

Acquista da Electric Automation Network



C. INTERRUOTTORE TMAX T7L 800 FISSA a QUATTRO POLI CON parte ANTERIORE TERMINALI E L'ENERGIA accumulata MECCANISMO di FUNZIONAMENTO E a STATO SOLIDO RILASCIO di AC PR332/P-LSI R 800

Ordinazione

EAN:	8015644652517
Quantità Di Ordine Minimo:	1 pezzo
Numero Di Tariffa Doganale:	85362090

Dimensioni

Netto Del Prodotto Larghezza:	280mm
Netto Del Prodotto Altezza:	268mm
Netto Del Prodotto Profondità:	178mm
Peso Netto Del Prodotto:	14kg

Contenitore Di Informazioni

Pacchetto Di Livello 1 Unità Di:	1 pezzo
Pacchetto Di Livello 1, Larghezza:	360 mm
Pacchetto Di Livello 1 Altezza:	350 mm
Pacchetto Di Livello 1 Lunghezza:	360 mm

Pacchetto Di Livello 1 Peso Lordo:	15,5 kg
Pacchetto di Livello 1 EAN:	8015644652517

Ambientale

RoHS Status:	Progettato per seguire la Direttiva UE 2002/95/CE del consiglio, del 18 agosto 2005 e l'emendamento dopo il 2007 Q2
--------------	---

Ulteriori Informazioni

Numero di Poli:	4
La Perdita Di Potenza:	in Condizioni Operative nominali per Polo 19,3 W
Prodotti Principali Tipo:	SACE Tmax T
Nome Di Prodotto:	Interruttore Automatico
Tipo Di Prodotto:	CB
Corrente Nominale (I_n):	800
Tensione Nominale Di Funzionamento:	690 V AC
Nominale Di Servizio In Cortocircuito (M_{iCS}):	(220 V AC) 200 kA (230 V AC) 200 kA (380 V) 120 kA (400 V AC) 120 kA (415 V AC) 120 kA (440 V AC) 100 kA (500 V AC) 70 kA (690 V AC) 37,5 kA
Di Breve durata nominale Corrente nominale (I_{cW}):	per 1 s 20
Nominale Estremo In Cortocircuito (M_{iCU}):	(220 V AC) 20 kA (230 V AC) 20 kA (380 V) 120 kA (400 V AC) 120 kA (415 V AC) 120 kA (440 V AC) 100 kA (500 V AC) 85 kA (690 V AC) - 50 kA
Corrente Nominale Ininterrotta (M_{iU}):	800
Tipo Di Versione:	EL
Standard:	IEC 60947
Sub-tipo:	T7
Adatto Per:	T7M
Adatto per Classe di Prodotto:	Gli Interruttori Scatolati
Connessione Di Un Terminale Digitare:	Fisso Interruttori Di Circuito Anteriore
Versione:	F

I certificati e le Dichiarazioni (Numero Documento)

Scheda Di Dati Di Informazioni Di Carattere Tecnico:	1SDC210015D0201
Dichiarazione di Conformità CE:	1SDL000165R0007
GL Certificato:	1SDL000163R0054
RoHS Informazioni:	1SDL000201R0001

Classificazioni

ETIM 4:	EC000228 - circuito di Alimentazione-breaker per trafo/ generatore/installazione prot.
ETIM 5:	EC000228 - circuito di Alimentazione-breaker per trafo/ generatore/installazione prot.
Oggetto: Codice Di Classificazione:	Q
UNSPSC:	39120000