



Electric Automation
Automation specialists

Riferimento: XT2N160
Codice: 1SDA067069R1

XT2N 160 Ekip LSI In=63A 3p F F

Acquista da Electric Automation Network



C. INTERRUOTORE TMAX XT2N 160 FISSO a TRE POLI CON parte ANTERIORE TERMINALI E a STATO SOLIDO RILASCIO di AC EKIP-LSI R 63 A

Ordinazione

| | |
|-----------------------------|---------------|
| EAN: | 8015644009731 |
| Quantità Di Ordine Minimo: | 1 pezzo |
| Numero Di Tariffa Doganale: | 85362090 |

Dimensioni

| | |
|--------------------------------|--------|
| Netto Del Prodotto Larghezza: | 90mm |
| Netto Del Prodotto Altezza: | 130mm |
| Netto Del Prodotto Profondità: | 82.5mm |
| Peso Netto Del Prodotto: | 1.2kg |

Contenitore Di Informazioni

| | |
|------------------------------------|---------|
| Pacchetto Di Livello 1 Unità Di: | 1 pezzo |
| Pacchetto Di Livello 1, Larghezza: | 130 mm |
| Pacchetto Di Livello 1 Altezza: | 208 mm |
| Pacchetto Di Livello 1 Lunghezza: | 145 mm |
| Pacchetto Di Livello 1 Peso Lordo: | 1,2 kg |

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Pacchetto di Livello 1 EAN: | 8015644009731 |
|-----------------------------|---------------|

Ulteriori Informazioni

| | |
|---|---|
| Tipo di Interruttore automatico per essere Associato: | Di distribuzione di energia |
| Elettrici Durata: | 120 cicli / ora 8000 ciclo |
| Durata Meccanica: | Nr. Operazioni di 240 cicli per ora Nr. Operazioni di 25000 ciclo |
| Numero di Poli: | 3 |
| Orario Di Apertura: | CB con SOR 15 ms CB con raggi ultravioletti di 15 ms |
| Prodotti Principali Tipo: | SACE Tmax XT |
| Nome Di Prodotto: | Interruttore Automatico |
| Tipo Di Prodotto: | CB |
| Corrente Nominale (I_n): | 63 A |
| Frequenza nominale (f): | 50 / 60 Hz |
| Nominale Di Tenuta Ad Impulso Tensione (U_{imp}): | 8 kV |
| Tensione Nominale Di Isolamento (U_{io}): | 1000 V |
| Tensione Nominale Di Funzionamento: | 690 V AC 500 V DC |
| Nominale Di Servizio In Cortocircuito (Mi_{cs}): | (220 V AC) 65 kA (220 V AC) 65 kA (380 V) 36 kA (415 V AC) 36 kA (440 V AC) 36 kA (500 V AC) 30 kA (690 V AC) 10 kA |
| Nominale Estremo In Cortocircuito (Mi_{cu}): | (220 V AC) 65 kA (230 V AC) 65 kA (380 V) 36 kA (415 V AC) 36 kA (440 V AC) 36 kA (500 V AC) 30 kA (690 V AC) 10 kA |
| Corrente Nominale Ininterrotta (Mi_U): | 160 A |
| Tensione Nominale (U_r): | 690 V |
| Tipo Di Versione: | EL |
| Standard: | IEC 60947 |
| Sub-tipo: | XT2 |
| Connessione Di Un Terminale Digitare: | Fisso Interruttori Di Circuito Anteriore |
| Versione: | F |

I certificati e le Dichiarazioni (Numero Documento)

| | |
|--|-----------------|
| Scheda Di Dati Di Informazioni Di Carattere Tecnico: | 1SDC210033D0201 |
|--|-----------------|

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Dichiarazione di Conformità CE: | 1SDL000165R0010 |
| GL Certificato: | 1SDL000163R0093 |
| Certificato LR: | 1SDL000163R0100 |

Classificazioni

| | |
|-------------------------------------|---|
| ETIM 4: | EC000228 - circuito di Alimentazione-breaker per trafo/ generatore/installazione prot. |
| ETIM 5: | EC000228 - circuito di Alimentazione-breaker per trafo/ generatore/installazione prot. |
| Oggetto: Codice Di Classificazione: | Q |
| UNSPSC: | 39120000 |