



Electric Automation
Automation specialists

Riferimento: E1.2N250
Codice: 1SDA070697R1

E1.2N 250 Ekip G tocco LSIg 3p FF

Acquista da Electric Automation Network



C. INTERRUOTTORE EMAX2 E1.2N 250 FISSA a TRE POLI CON parte ANTERIORE TERMINALI E a STATO SOLIDO RILASCIO di AC EKIP/G/TOUCH-LSIG R 250 DOTATO di: 4 CONTATTI AUSILIARI E C. INTERRUOTTORE IN POSIZIONE di APERTO-CHIUSO

Ordinazione

EAN:	8015644745479
Quantità Di Ordine Minimo:	1 pezzo
Numero Di Tariffa Doganale:	85362090

Dimensioni

Netto Del Prodotto Larghezza:	214mm
Netto Del Prodotto Altezza:	295mm
Netto Del Prodotto Profondità:	184mm
Peso Netto Del Prodotto:	11kg

Contenitore Di Informazioni

Pacchetto Di Livello 1 Unità Di:	1 pezzo
Pacchetto Di Livello 1, Larghezza:	515 mm
Pacchetto Di Livello 1 Altezza:	600 mm
Pacchetto Di Livello 1 Lunghezza:	615 mm

Pacchetto Di Livello 1 Peso Lordo:	16 kg
Pacchetto di Livello 1 EAN:	8015644609139

Ulteriori Informazioni

Tipo Corrente:	AC
Elettrici Durata:	Ue =< 440 V 8000 ciclo Ue = 500 ... 690 V 8000 ciclo 30 cicli per ora
Durata Meccanica:	20000 ciclo 60 cicli / ora
Numero di Poli:	3
Prodotti Principali Tipo:	SACE Emax 2
Nome Di Prodotto:	Interruttore Automatico
Tipo Di Prodotto:	CB
Corrente Nominale (I _n):	250 A
Nominale Di Tenuta Ad Impulso Tensione (U _{imp}):	acc. a IEC 60947-2 12 kV
Tensione Nominale Di Isolamento (U _{io}):	AC 1000 V
Tensione Nominale Di Funzionamento:	690 V AC
Nominale Di Servizio In Cortocircuito (Mi _{cs}):	(220 V AC) 66 kA (230 V AC) 66 kA (380 V) 66 kA (400 V AC) - 50 kA (415 V AC) - 50 kA (440 V AC) - 50 kA (500 V AC) - 50 kA (660 V AC) - 50 kA (690 V AC) - 50 kA
Nominale di Servizio in cortocircuito, in % di I _{cu} (mi _{cs}):	100 %
Di Breve durata nominale Corrente nominale (I _{cw}):	per 1 s 50 kA per 3 s 36 kA
Nominale Estremo In Cortocircuito (Mi _{cu}):	(400 V AC) 66 kA (415 V AC) 66 kA (440 V AC) 66 kA (500 V AC) - 50 kA (525 V AC) - 50 kA (690 V AC) - 50 kA
Corrente Nominale Ininterrotta (Mi _u):	250 A
Tensione Nominale (U _r):	690 V
Tipo Di Versione:	EL
Standard:	IEC 60947
Sub-tipo:	E1.2
Connessione Di Un Terminale Digitare:	Anteriore
Versione:	F

I certificati e le Dichiarazioni (Numero Documento)

Scheda Di Dati Di Informazioni Di Carattere Tecnico:	1SDC200023D0204
Dichiarazione di Conformità CE:	1SDL000165R0019

Classificazioni

ETIM 4:	EC000228 - circuito di Alimentazione-breaker per trafo/ generatore/installazione prot.
ETIM 5:	EC000228 - circuito di Alimentazione-breaker per trafo/ generatore/installazione prot.
Oggetto: Codice Di Classificazione:	Q