



**Electric Automation**  
Automation specialists

Riferimento: E6.2V/f5000  
Codice: 1SDA073347R1

E6.2V / f 5000 Ekip G tocco LSIG 4p WMP

Acquista da Electric Automation Network



Lo SPOSTAMENTO di PARTE della C. INTERRUTTORE SACE EMAX2 E6.2V/f 5000 a QUATTRO POLI FULL SIZE NEUTRO a STATO SOLIDO RILASCIO di AC EKIP/G/TOUCH-LSIG R 5000 DOTATO di: 4 CONTATTI AUSILIARI E C. INTERRUTTORE IN POSIZIONE di APERTO-CHIUSO

#### Ordinazione

EAN:	8015644771973
Quantità Di Ordine Minimo:	1 pezzo
Numero Di Tariffa Doganale:	85362090

#### Dimensioni

Netto Del Prodotto Larghezza:	1055mm
Netto Del Prodotto Altezza:	425mm
Netto Del Prodotto Profondità:	383mm
Peso Netto Del Prodotto:	135kg

#### Contenitore Di Informazioni

Pacchetto Di Livello 1 Unità Di:	1 pezzo
Pacchetto Di Livello 1, Larghezza:	1185 mm
Pacchetto Di Livello 1 Altezza:	625 mm
Pacchetto Di Livello 1 Lunghezza:	420 mm
Pacchetto Di Livello 1 Peso Lordo:	159 kg
Pacchetto di Livello 1 EAN:	8015644609139

## Ulteriori Informazioni

Tipo Corrente:	AC
Elettrici Durata:	Ue =< 440 V 3000 ciclo Ue = 500 ... 690 V 2000 ciclo 10 cicli per ora
Durata Meccanica:	12000 ciclo 60 cicli / ora
Polo Neutro Corrente ([%I <sub>n</sub> ]):	100 %
Numero di Poli:	4
La Perdita Di Potenza:	in Condizioni Operative nominali per Polo 850 W
Prodotti Principali Tipo:	SACE Emax 2
Nome Di Prodotto:	Interruttore Automatico
Tipo Di Prodotto:	CBMP
Corrente Nominale (I <sub>n</sub> ):	5000
Nominale Di Tenuta Ad Impulso Tensione (U <sub>imp</sub> ):	acc. a IEC 60947-2 12 kV
Tensione Nominale Di Isolamento (U <sub>io</sub> ):	AC 1000 V
Tensione Nominale Di Funzionamento:	690 V AC
Nominale Di Servizio In Cortocircuito (M <sub>iCS</sub> ):	(220 V AC) 150 kA (230 V AC) 150 kA (380 V) 150 kA (400 V AC) 150 kA (415 V AC) 150 kA (440 V AC) 150 kA (500 V AC) 130 kA (660 V AC) 100 kA (690 V AC) 100 kA
Nominale di Servizio in cortocircuito, in % di I <sub>cu</sub> (m <sub>iCS</sub> ):	100 %
Di Breve durata nominale Corrente nominale (I <sub>cw</sub> ):	per 1 s 100 kA per 3 s 100 kA
Nominale Estremo In Cortocircuito (M <sub>icu</sub> ):	(400 V AC) 150 kA (415 V AC) 150 kA (440 V AC) 150 kA (500 V AC) 130 kA (525 V AC) 130 kA (690 V AC) 100 kA
Corrente Nominale Ininterrotta (M <sub>iu</sub> ):	5000
Tensione Nominale (U <sub>r</sub> ):	690 V
Tipo Di Versione:	EL
Standard:	IEC 60947
Sub-tipo:	E6.2
Versione:	W

## I certificati e le Dichiarazioni (Numero Documento)

Scheda Di Dati Di Informazioni Di Carattere Tecnico:	1SDC200023D0204
--	-----------------

Dichiarazione di Conformità CE:	1SDL000165R0022
---------------------------------	-----------------

## Classificazioni

ETIM 4:	EC000228 - circuito di Alimentazione-breaker per trafo/ generatore/installazione prot.
ETIM 5:	EC000228 - circuito di Alimentazione-breaker per trafo/ generatore/installazione prot.
Oggetto: Codice Di Classificazione:	Q