



Electric Automation
Automation specialists

Riferimento: E4.2N/MS4000
Codice: 1SDA073460R1

E4.2N / MS 4000 4p F HR

Acquista da Electric Automation Network



C. INTERRUTTORE-SEZIONATORE a SACE EMAX2 E4.2N/MS 4000 FISSA A QUATTRO POLI CON TERMINALI POSTERIORI ORIZZONTALI

Ordinazione

EAN:	8015644773106
Quantità Di Ordine Minimo:	1 pezzo
Numero Di Tariffa Doganale:	85362090

Dimensioni

Netto Del Prodotto Larghezza:	510mm
Netto Del Prodotto Altezza:	371mm
Netto Del Prodotto Profondità:	270mm
Peso Netto Del Prodotto:	81kg

Contenitore Di Informazioni

Pacchetto Di Livello 1 Unità Di:	1 pezzo
Pacchetto Di Livello 1, Larghezza:	683 mm
Pacchetto Di Livello 1 Altezza:	618 mm
Pacchetto Di Livello 1 Lunghezza:	420 mm
Pacchetto Di Livello 1 Peso Lordo:	77 kg

Pacchetto di Livello 1 EAN:	8015644609139
-----------------------------	---------------

Ulteriori Informazioni

Tipo Corrente:	AC
Elettrici Durata:	Ue =< 440 V ciclo di 5000 Ue = 500 ... 690 V 4000 ciclo 20 cicli per ora
Durata Meccanica:	15000 ciclo 60 cicli / ora
Polo Neutro Corrente ([%I _n]):	100 %
Numero di Poli:	4
La Perdita Di Potenza:	in Condizioni Operative nominali per Polo 465 W
Prodotti Principali Tipo:	SACE Emax 2
Nome Di Prodotto:	Interruttore-sezionatore
Tipo Di Prodotto:	SD
Corrente Nominale (I _n):	4000
Nominale Di Tenuta Ad Impulso Tensione (U _{imp}):	12 kV
Tensione Nominale Di Isolamento (U _{io}):	AC 1000 V
Tensione Nominale Di Funzionamento:	690 V AC
Di Breve durata nominale Corrente nominale (I _{cw}):	per 1 s 66 kA per 3 s 50 kA
Corrente Nominale Ininterrotta (M _{iU}):	4000
Tensione Nominale (U _r):	690 V
Standard:	IEC 60947
Sub-tipo:	E4.2
Connessione Di Un Terminale Digitare:	Posteriore piana e Orizzontale
Versione:	F

I certificati e le Dichiarazioni (Numero Documento)

Scheda Di Dati Di Informazioni Di Carattere Tecnico:	1SDC200023D0204
Dichiarazione di Conformità CE:	1SDL000165R0021

Classificazioni

ETIM 4:	EC000228 - circuito di Alimentazione-breaker per trafo/ generatore/installazione prot.
ETIM 5:	EC000228 - circuito di Alimentazione-breaker per trafo/ generatore/installazione prot.
Oggetto: Codice Di Classificazione:	Q