GUIDA ALLA SCELTA DELLE MATRICI PER TESTA OLEODINAMICA RHU 520

APPLICAZIONI	CONDUTTORI				CONNETTORI UNIFICATI ENEL					COPPIA MATRICI
	NATURA	Ø ESTERNO mm	FORMAZIONE n° fili x Ø (mm)	SEZIONE TEORICA mm^2	TIPO	MATRICOLA	ESAGONO DI COMPRESSIONE CHIAVE (mm)			
							MORSA		DERIV.	
							ALLUMINIO	ACCIAIO		
MORSE PER AMARRO IN SOSPENSIONE DI CONDUTTORI DI ENERGIA 	ALLUMINIO - ACCIAIO	22,8	26 x 3,60 + 7 x 2,80	307,7	523/1	26 00 05	34		34	M 340 - 520
								16		M 160 - 520
		31,5	54 x 3,50 + 19 x 2,1	585,3	523/2	26 00 07	44		44	M 440 - 520
								22		M 220 - 520
MANICOTTI DI RIPARAZIONE PER CONDUTTORI DI ENERGIA 	ALLUMINIO - ACCIAIO	15,85	26 x 2,50 + 7 x 1,95	148,5			25,5			M 255 - 520
		19,38	26 x 3,06 + 7 x 2,38	222,35			29,5			M 295 - 520
		22,8	26 x 3,60 + 7 x 2,80	307,7	604/1	26 90 03	34			M 340 - 520
		31,5	54 x 3,50 + 19 x 2,1	585,3	604/2	26 90 04	44			M 440 - 520
	ALLUMINIO	36,0	61 x 4,0	766,5	604/3	26 90 05	54			M 540 - 520
MORSETTO DISTANZIATORE SU SOSTEGNO CAPOLINEA 	ALLUMINIO	36,0	61 x 4,0	766,5	516	26 24 70	54			M 540 - 520
MORSE DI AMARRO PER CORDE DI GUARDIA	ACCIAIO	10,5	19 x 2,1	65,81	522/1	26 15 04	19			M 190 - 520
	ALUMOWELD	11,5	7 x 3,83	80,70	522/2	26 15 05				
GIUNTI PER CORDE DI GUARDIA	ACCIAIO	10,5	19 x 2,1	65,81	542/1	26 56 04				
	ALUMOWELD	11,5	7 x 3,83	80,70	542/2	26 56 05				
GIUNTO DI RIDUZIONE PER CORDE DI GUARDIA	ACCIAIO	10,5	19 x 2,1	65,81	546	26 56 06				
	ALUMOWELD	11,5	7 x 3,83	80,70						

⬡ = compressione esagonale