

Riferimento: 3RN1010-2CB00

Protezione motore a termistore STANDARD DI VALUTAZIONE UNITA 'AUTO, 1NO + 1NC, AC / DC 24V morsetto a molla

Acquista da Electric Automation Network

| Dati tecnici generali: | | |
|---|-------|-----|
| Tipo di tensione | AC/DC | |
| Frequenza della tensione di alimentazione | | |
| 1 per circuito ausiliario e di comando | | |
| — valore nominale | Hz | 50 |
| 2 per circuito ausiliario e di comando valore nominale | Hz | 60 |
| Tensione di comando | | |
| 1 | | |
| — con AC | | |
| — a 50 Hz valore nominale | V | 24 |
| — a 60 Hz valore nominale | V | 24 |
| — con DC | | |
| — valore nominale | V | 24 |
| Numero dei circuiti di misura | 1 | |
| Numero dei contatti NC per contatti ausiliari | 1 | |
| Numero dei contatti NO per contatti ausiliari | 1 | |
| Numero dei contatti CO per contatti ausiliari | 0 | |
| Temperatura misurabile | | |
| valore iniziale | °C | 60 |
| Valore finale | °C | 180 |
| Funzione del prodotto | | |
| Blocco reinserzione | No | |
| Reset automatico | Si | |
| Salvataggio errori | No | |
| Reset esterno | No | |
| Codice identificativo di apparecchiatura secondo EN 61346-2 | K | |

| | | |
|--|-------------------------------|------------------------------------|
| Codice identificativo di apparecchiatura secondo DIN 40719 con ampliamento secondo IEC 204-2 secondo IEC 750 | | K |
| Temperatura ambiente durante l'esercizio | °C | -25 ... +60 |
| Dati meccanici: | | |
| Numero delle connessioni elettriche per circuito ausiliario e di comando | | morsetti di linea a molla |
| Numero delle connessioni elettriche zoccolo da innesto | | No |
| Esecuzione della visualizzazione LED | | Si |
| Grado di protezione IP | | IP20 |
| Larghezza | mm | 22,5 |
| Altezza | mm | 94 |
| Profondità | mm | 91 |
| Certificati/ Approvazioni: | | |
| General Product Approval | | EMC For use in hazardous locations |
| Declaration of Conformity | Test Certificates | Shipping Approval |
| | spezielle Prüfbescheinigungen | |
| Shipping Approval | other | |
| | Umweltbestätigung | sonstig Bestätigungen |