



Disjoncteur modulaire, 16A, 2p, car. D, AC

Référence **PXL-D16/2**
N° de catalogue **236344**

Illustration non contractuelle

Gamme de livraison

| | | | |
|---|----------|----|---|
| Fonction de base | | | Disjoncteurs modulaires |
| Nombre de pôles | | | 2 pôles |
| Caractéristique de déclenchement | | | D |
| Application | | | Appareillage électrique pour le résidentiel et le tertiaire |
| Courant assigné | I_n | A | 16 |
| Pouvoir assigné de coupure selon IEC/EN 60898-1 | I_{cn} | kA | 10 |
| Gamme | | | PXL |

Caractéristiques techniques

Electriques

| | | | |
|---|----------|----|----|
| Pouvoir assigné de coupure selon IEC/EN 60898-1 | I_{cn} | kA | 10 |
|---|----------|----|----|

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

| Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception | | | |
|---|-----------|----|---|
| Courant assigné d'emploi pour indication de la puissance dissipée | I_n | A | 16 |
| Puissance dissipée par pôle, en fonction du courant | P_{vid} | W | 0 |
| Puissance dissipée du matériel, fonction du courant | P_{vid} | W | 4.7 |
| Puissance dissipée statique, dépendante du courant | P_{vs} | W | 0 |
| Pouvoir d'émission de puissance dissipée | P_{ve} | W | 0 |
| Température d'emploi min. | | °C | -25 |
| Température d'emploi max. | | °C | 75 |
| | | | linéaire par +1 °C provoque une diminution de 0,5 % de l'intensité admissible |
| Certificat d'homologation IEC/EN 61439 | | | |
| 10.2 Résistance des matériaux et des pièces | | | |
| 10.2.2 Résistance à la corrosion | | | |
| 10.2.3.1 Résistance à la chaleur de l'enveloppe | | | |
| 10.2.3.2 Résistance Matières isolantes Chaleur normale | | | |
| 10.2.3.3 Résistance Matières isolantes Chaleur exceptionnelle | | | |
| 10.2.4 Résistance aux UV | | | |
| 10.2.5 Elevation | | | |
| 10.2.6 Essai de choc | | | |
| 10.2.7 Inscriptions | | | |
| 10.3 Degré de protection des enveloppes | | | |
| 10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite | | | |
| 10.5 Protection contre les chocs électriques | | | |
| 10.6 Montage de matériel | | | |
| 10.7 Circuits électriques et raccordements internes | | | |
| 10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur | | | |
| 10.9 Propriétés d'isolement | | | |
| 10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle | | | |
| 10.9.3 Tension de tenue aux chocs | | | |
| 10.9.4 Test d'enveloppes en matière isolante | | | |
| 10.10 Echauffement | | | |
| Le calcul de l'échauffement est sous la responsabilité du tableautier. Eaton fournit les données de puissance dissipée des appareils. | | | |

| | | |
|---------------------------------------|--|---|
| 10.11 Tenue aux courts-circuits | | Sous la responsabilité du tableautier. Les spécifications des appareils doivent être respectées. |
| 10.12 Compatibilité électromagnétique | | Sous la responsabilité du tableautier. Les spécifications des appareils doivent être respectées. |
| 10.13 Fonctionnement mécanique | | Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte. |

Caractéristiques techniques ETIM 7.0

| | | | |
|---|-----------------|--|----------|
| Appareils de protection des installations, des équipements et des personnes (EG000020) / Disjoncteur (EC000042) | | | |
| Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Système de disjoncteur modulaire (MCB) / Disjoncteur modulaire (MCB) (ecl@ss10.0.1-27-14-19-01 [AAB905014]) | | | |
| caractéristique de déclenchement (type/courbe) | | | D |
| nombre de pôles (total) | | | 2 |
| nombre de pôles protégés | | | 2 |
| calibre/courant nominal assigné (In) | A | | 16 |
| tension assignée (Ue) | V | | 400 |
| tension d'isolement assignée (Ui) | V | | 440 |
| tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) | kV | | 4 |
| pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn) | kA | | 10 |
| pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn) | kA | | 10 |
| pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu) | kA | | 0 |
| pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu) | kA | | 0 |
| type de tension | | | AC |
| fréquence | Hz | | 50 - 60 |
| classe de limitation d'énergie (I ² t) | | | 3 |
| adapté à une installation encastrée | | | non |
| pôle neutre sectionné simultanément | | | non |
| catégorie de surtension | | | 3 |
| degré de pollution | | | 2 |
| produits auxiliaires associables | | | oui |
| largeur en nombre de modules | | | 2 |
| profondeur d'encastrement | mm | | 70.5 |
| indice de protection (IP) | | | IP20 |
| température ambiante en fonctionnement | °C | | -25 - 55 |
| section de raccordement câble souple | mm ² | | 1 - 25 |
| section de raccordement câble rigide | mm ² | | 1 - 25 |

Assets (Links)

Manuals

hlr-system/Bedienungs- und Montageanleitungen/138374700_2TE_id (allemand)