

Typ	IZM-XZM-VLIS
Bestell-Nr.	281411
Verkaufstext	Interne Verdrahtung für XZMU, R, D

Lieferprogramm

Bei Auslöser-Upgrade erforderliche Verdrahtung „Interner Systembus“ zwischen Auslöser und X8, wenn Funktionen der Kommunikation oder eine externe 24 V DC-Versorgung genutzt werden sollen.
X8: 1 - 4

Hinweise

Bei Auslöser-Upgrade von 4-poligen IZM mit XZMA(V) auf XZMV(U)(R)(D) mit Neutralleiter- bzw. Erdschlusschutz muss zusätzlich ein externer Messwandler IZM...-WX... eingesetzt werden



230439

Approbationen, Publikationen, Software

<http://www.schaltungsbuch.de/norm050.html>

<http://www.schaltungsbuch.de/norm050.html>

Anwendungsbeispiele, Projektierung

Klemmenbelegungsplan

ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/pro_izm_in_klemmenbelegungsplan.pdf