



**Electric Automation**  
Automation specialists

Referência: T4L250 1000V  
Código: 1SDA054505R1

T4L250 PR221DS-LS / I In100 3p FFC  
1000VAC

A partir de Electric Automation Network



C. DISJUNTOR TMAX T4L 250 1000V AC FIXO de TRÊS polos COM FRENTE TERMINAIS de pressão PARA CABO de Cu E de ESTADO SÓLIDO de LANÇAMENTO NO AC PR221DS-LS/I R 100

#### Pedido

EAN:	8015644556075
Quantidade De Ordem Mínima:	1 peça
Pauta Aduaneira Número:	85362090

#### Dimensões

Líquido Do Produto Largura:	105mm
Líquido Do Produto Altura:	205mm
Líquido Do Produto Profundidade:	103.5mm
Peso Líquido Do Produto:	3.5kg

#### Informação Do Recipiente

Pacote De Nível 1 Unidades:	1 peça
Pacote De Nível 1 De Largura:	248 mm
Pacote De Nível 1, Altura:	240 mm
Pacote De Nível 1 Comprimento:	285 mm

Pacote De Nível 1 Peso Bruto:	3.5 kg
Pacote de Nível 1 EAN:	8015644556075

## Ambiental

RoHS Status:	Planejado para seguir a Directiva europeia 2002/95/CE, 18 de agosto de 2005, e alteração após 2007-01-01
--------------	--

## Informações Adicionais

Elétrica Durabilidade:	8000 ciclo 120 ciclos por hora
IIT Estado de Publicação:	Nível 0 - Informações habilitado
Durabilidade Mecânica:	20000 ciclo 240 ciclos por hora
Número de Pólos:	3
A Perda De Energia:	nas Condições Nominais de Funcionamento por Pólo 1,7 W
Produto Principal Digite:	SACE Tmax T
Nome Do Produto:	Disjuntores Automáticos
Tipo De Produto:	CB
Corrente Nominal ( $I_{n}$ ):	100 A
Nominal De Impulso Atmosférico Tensão ( $U_{imp}$ ):	8 kV
Tensão De Isolamento Nominal ( $U_{eu}$ ):	1150 V
Tensão Nominal De Operação:	1000 V AC 1000 V DC
Avaliado Serviço De Interrupção De Curto-Circuito Capacidade ( $I_{cs}$ ):	(1000 V AC) 12 kA
Classificação Final De Curto-Circuito Capacidade De Ruptura ( $I_{cu}$ ):	(1000 V AC) 12 kA
Nominal Ininterrupta Corrente ( $I_u$ ):	250 A
Tipo De Versão:	EL
Normas:	IEC 60947
Sub-tipo:	T4
Adequado Para:	T4
Adequado para Classe de Produto:	Disjuntores Em Caixa Moldada
Conexão Do Terminal Digite:	Fixo Disjuntores Frente para Cabos de Cobre
Teste De Tensão Max ( $U_{teste}$ ):	3500 V
Versão:	F

## Certificados e Declarações (Número do Documento)

Folha De Dados, Informações Técnicas:	1SDC210004D0203
Declaração de Conformidade CE:	1SDL000165R0004
GL Certificado:	1SDL000163R0061
RoHS Informações:	1SDL000200R0001

## Classificações

ETIM 4:	EC000228 - Power circuit-breaker para trafo/gerador/ instalação prot.
ETIM 5:	EC000228 - Power circuit-breaker para trafo/gerador/ instalação prot.
Objeto Código De Classificação:	Q
UNSPSC:	39121100