



Electric Automation
Automation specialists

Referência: T5L630 1000V
Código: 1SDA054543R1

T5L630 PR221DS-LS / I In630 3p FFC
1000VAC

A partir de Electric Automation Network



C. DISJUNTOR TMAX T5L 630 1000 VCA FIXO de TRÊS polos COM FRENTE TERMINAIS de pressão PARA CABO de Cu E de ESTADO SÓLIDO de LANÇAMENTO NO AC PR221DS-LS/I R 630

Pedido

EAN:	8015644556440
Quantidade De Ordem Mínima:	1 peça
Pauta Aduaneira Número:	85362090

Dimensões

Líquido Do Produto Largura:	140mm
Líquido Do Produto Altura:	205mm
Líquido Do Produto Profundidade:	103.5mm
Peso Líquido Do Produto:	5.1kg

Informação Do Recipiente

Pacote De Nível 1 Unidades:	1 peça
Pacote De Nível 1 De Largura:	248 mm
Pacote De Nível 1, Altura:	240 mm
Pacote De Nível 1 Comprimento:	285 mm

Pacote De Nível 1 Peso Bruto:	5.1 kg
Pacote de Nível 1 EAN:	8015644556440

Ambiental

RoHS Status:	Planejado para seguir a Directiva europeia 2002/95/CE, 18 de agosto de 2005, e alteração após 2007-01-01
--------------	--

Informações Adicionais

Elétrica Durabilidade:	5000 ciclo 60 ciclos por hora
IIT Estado de Publicação:	Nível 0 - Informações habilitado
Durabilidade Mecânica:	20000 ciclo 120 ciclos por hora
Número de Pólos:	3
A Perda De Energia:	nas Condições Nominais de Funcionamento por Pólo 41 W
Produto Principal Digite:	SACE Tmax T
Nome Do Produto:	Disjuntores Automáticos
Tipo De Produto:	CB
Corrente Nominal (I_{n}):	630 A
Nominal De Impulso Atmosférico Tensão (U_{imp}):	8 kV
Tensão De Isolamento Nominal (U_{eu}):	1150 V
Tensão Nominal De Operação:	690 V AC 750 V DC
Avaliado Serviço De Interrupção De Curto-Circuito Capacidade (I_{cs}):	(1000 V AC) 10 kA
Nominal de Curta duração admissível Corrente (I_{cw}):	1 s 5
Classificação Final De Curto-Circuito Capacidade De Ruptura (I_{cu}):	(1000 V AC) 12 kA
Nominal Ininterrupta Corrente (I_u):	630 A
Tipo De Versão:	EL
Normas:	IEC 60947
Sub-tipo:	T5
Adequado Para:	T5
Adequado para Classe de Produto:	Disjuntores Em Caixa Moldada
Conexão Do Terminal Digite:	Fixo Disjuntores Frente para Cabos de Cobre
Teste De Tensão Max (U_{teste}):	3500 V
Versão:	F

Certificados e Declarações (Número do Documento)

Folha De Dados, Informações Técnicas:	1SDC210004D0203
Declaração de Conformidade CE:	1SDL000165R0005
GL Certificado:	1SDL000163R0062
RoHS Informações:	1SDL000200R0001

Classificações

ETIM 4:	EC000228 - Power circuit-breaker para trafo/gerador/ instalação prot.
ETIM 5:	EC000228 - Power circuit-breaker para trafo/gerador/ instalação prot.
Objeto Código De Classificação:	Q
UNSPSC:	39121100