



Electric Automation
Automation specialists

Referência: T6N800
Código: 1SDA060270R1

T6N 800 PR222DS/P-LSI In=800 3p F F

A partir de Electric Automation Network



C. DISJUNTOR TMAX T6N 800 FIXO de TRÊS polos COM FRENTE TERMINAIS E de ESTADO SÓLIDO de LANÇAMENTO NO AC PR222DS/P-LSI R 800

Pedido

EAN:	8015644627324
Quantidade De Ordem Mínima:	1 peça
Pauta Aduaneira Número:	85362090

Dimensões

Líquido Do Produto Largura:	210mm
Líquido Do Produto Altura:	268mm
Líquido Do Produto Profundidade:	103.5mm
Peso Líquido Do Produto:	9.5kg

Informação Do Recipiente

Pacote De Nível 1 Unidades:	1 peça
Pacote De Nível 1 De Largura:	305 mm
Pacote De Nível 1, Altura:	285 mm
Pacote De Nível 1 Comprimento:	370 mm
Pacote De Nível 1 Peso Bruto:	11 kg

Pacote de Nível 1 EAN:	8015644627324
------------------------	---------------

Informações Adicionais

Elétrica Durabilidade:	5000 ciclo 60 ciclos por hora
Durabilidade Mecânica:	20000 ciclo 120 ciclos por hora
Número de Pólos:	3
A Perda De Energia:	nas Condições Nominais de Funcionamento por Pólo De 32 W
Produto Principal Digite:	SACE Tmax T
Nome Do Produto:	Disjuntores Automáticos
Tipo De Produto:	CB
Corrente Nominal (I_{un}):	800
Nominal De Impulso Atmosférico Tensão (U_{imp}):	8 kV
Tensão De Isolamento Nominal (U_{eu}):	1000 V
Tensão Nominal De Operação:	690 V AC 750 V DC
Avaliado Serviço De Interrupção De Curto-Circuito Capacidade (I_{cs}):	(220 V AC) 70 kA (230 V AC) 70 kA (380 V CA) 36 kA (400 V AC) 36 kA (415 V AC) 36 kA (440 V AC) 30 kA (500 V AC) 25 kA (690 V AC) 15 kA
Nominal de Curta duração admissível Corrente (I_{cw}):	1 s 10
Classificação Final De Curto-Circuito Capacidade De Ruptura (I_{cu}):	(220 V AC) 7 kA (230 V AC) 7 kA (380 V CA) 36 kA (400 V AC) 36 kA (415 V AC) 36 kA (440 V AC) 30 kA (500 V AC) 25 kA (690 V AC) 20 kA (250 V DC) 2 Pólos em Série 36 kA (500 V DC) 2 Pólos em Série 25 kA (750 V DC) 3 Pólos em Série, de 16 kA
Nominal Ininterrupta Corrente (I_u):	800
Tipo De Versão:	EL
Normas:	IEC 60947
Sub-tipo:	T6
Adequado Para:	T6
Adequado para Classe de Produto:	Disjuntores Em Caixa Moldada
Conexão Do Terminal Digite:	Fixo Disjuntores Frente
Teste De Tensão Max (U_{teste}):	3500 V

Versão:	F
---------	---

Certificados e Declarações (Número do Documento)

Folha De Dados, Informações Técnicas:	1SDC210015D0201
Declaração de Conformidade CE:	1SDL000165R0006
GL Certificado:	1SDL000163R0057

Classificações

ETIM 4:	EC000228 - Power circuit-breaker para trafo/gerador/ instalação prot.
ETIM 5:	EC000228 - Power circuit-breaker para trafo/gerador/ instalação prot.
Objeto Código De Classificação:	Q
UNSPSC:	39121100