



Electric Automation
Automation specialists

Referência: XT2N160
Código: 1SDA067092R1

XT2N 160 Ekip LS/I In=63A 4p F F

A partir de Electric Automation Network



C. DISJUNTOR TMAX XT2N 160 FIXO de QUATRO PÓLOS COM FRENTE TERMINAIS E de ESTADO SÓLIDO de LANÇAMENTO NO AC EKIP-LS/I R A 63 A

Pedido

| | |
|-----------------------------|---------------|
| EAN: | 8015644009977 |
| Quantidade De Ordem Mínima: | 1 peça |
| Pauta Aduaneira Número: | 85362090 |

Dimensões

| | |
|----------------------------------|--------|
| Líquido Do Produto Largura: | 120mm |
| Líquido Do Produto Altura: | 130mm |
| Líquido Do Produto Profundidade: | 82.5mm |
| Peso Líquido Do Produto: | 1.6kg |

Informação Do Recipiente

| | |
|--------------------------------|--------|
| Pacote De Nível 1 Unidades: | 1 peça |
| Pacote De Nível 1 De Largura: | 130 mm |
| Pacote De Nível 1, Altura: | 208 mm |
| Pacote De Nível 1 Comprimento: | 145 mm |
| Pacote De Nível 1 Peso Bruto: | 1.6 kg |

| | |
|------------------------|---------------|
| Pacote de Nível 1 EAN: | 8015644009977 |
|------------------------|---------------|

Informações Adicionais

| | |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Disjuntor Tipo de ser Associado: | Distribuição de energia |
| Elétrica Durabilidade: | 120 ciclos por hora 8000 ciclo |
| Durabilidade Mecânica: | Nr. de Operações de 240 ciclos por hora Nr. de Operações de 25000 ciclo |
| Número de Pólos: | 4 |
| Horários De Abertura: | CB com SOR 15 ms CB com a radiação uv que 15 ms |
| Produto Principal Digite: | SACE Tmax XT |
| Nome Do Produto: | Disjuntores Automáticos |
| Tipo De Produto: | CB |
| Corrente Nominal (I_{n}): | 63 A |
| Frequência nominal (f): | 50 / 60 Hz |
| Nominal De Impulso Atmosférico Tensão (U_{imp}): | 8 kV |
| Tensão De Isolamento Nominal (U_{eu}): | 1000 V |
| Tensão Nominal De Operação: | 690 V AC 500 V DC |
| Avaliado Serviço De Interrupção De Curto-Circuito Capacidade (I_{cs}): | (220 V AC) 65 kA (220 V AC) 65 kA (380 V CA) 36 kA (415 V AC) 36 kA (440 V AC) 36 kA (500 V AC) 30 kA (690 V AC) 10 kA |
| Classificação Final De Curto-Circuito Capacidade De Ruptura (I_{cu}): | (220 V AC) 65 kA (230 V AC) 65 kA (380 V CA) 36 kA (415 V AC) 36 kA (440 V AC) 36 kA (500 V AC) 30 kA (690 V AC) 10 kA |
| Nominal Ininterrupta Corrente (I_u): | 160 |
| Tensão Nominal (U_r): | 690 V |
| Tipo De Versão: | EL |
| Normas: | IEC 60947 |
| Sub-tipo: | XT2 |
| Conexão Do Terminal Digite: | Fixo Disjuntores Frente |
| Versão: | F |

Certificados e Declarações (Número do Documento)

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Folha De Dados, Informações Técnicas: | 1SDC210033D0201 |
|---------------------------------------|-----------------|

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Declaração de Conformidade CE: | 1SDL000165R0010 |
| GL Certificado: | 1SDL000163R0093 |
| LR Certificado: | 1SDL000163R0100 |

Classificações

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ETIM 4: | EC000228 - Power circuit-breaker para trafo/gerador/ instalação prot. |
| ETIM 5: | EC000228 - Power circuit-breaker para trafo/gerador/ instalação prot. |
| Objeto Código De Classificação: | Q |
| UNSPSC: | 39120000 |