



Electric Automation
Automation specialists

Referência: XT1S160
Código: 1SDA067433R1

XT1S 160 DTM 80-800 3p FF

A partir de Electric Automation Network



C. DISJUNTOR TMAX XT1S 160 FIXO de TRÊS polos COM FRENTE TERMINAIS E THERMOMAGNETIC LANÇAMENTO TMD R 80-800 UM

Pedido

EAN:	8015644013271
Quantidade De Ordem Mínima:	1 peça
Pauta Aduaneira Número:	85362090

Dimensões

Líquido Do Produto Largura:	76.2mm
Líquido Do Produto Altura:	130mm
Líquido Do Produto Profundidade:	70mm
Peso Líquido Do Produto:	1.1kg

Informação Do Recipiente

Pacote De Nível 1 Unidades:	1 peça
Pacote De Nível 1 De Largura:	128 mm
Pacote De Nível 1, Altura:	135 mm
Pacote De Nível 1 Comprimento:	143 mm
Pacote De Nível 1 Peso Bruto:	1.1 kg

Pacote de Nível 1 EAN:	8015644013271
------------------------	---------------

Informações Adicionais

Disjuntor Tipo de ser Associado:	Distribuição de energia
Elétrica Durabilidade:	120 ciclos por hora 8000 ciclo
Durabilidade Mecânica:	Nr. de Operações de 240 ciclos por hora Nr. de Operações de 25000 ciclo
Número de Pólos:	3
Horários De Abertura:	CB com SOR 15 ms CB com a radiação uv que 15 ms
A Perda De Energia:	nas Condições Nominais de Funcionamento por Pólo 4,8 W
Produto Principal Digite:	SACE Tmax XT
Nome Do Produto:	Disjuntores Automáticos
Tipo De Produto:	CB
Corrente Nominal (I_n):	80 A
Frequência nominal (f):	50 / 60 Hz
Nominal De Impulso Atmosférico Tensão (U_{imp}):	8 kV
Tensão De Isolamento Nominal (U_{eu}):	800 V
Tensão Nominal De Operação:	690 V AC 500 V DC
Avaliado Serviço De Interrupção De Curto-Circuito Capacidade (I_{cs}):	(220 V AC) 63,75 kA (220 V AC) 63,75 kA (380 V AC) 50 kA (415 V AC) 37,5 kA (440 V AC) 25 kA (500 V AC) 18 kA (690 V AC) 4 kA
Classificação Final De Curto-Circuito Capacidade De Ruptura (I_{cu}):	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (380 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 50 kA (500 V AC) 36 kA (690 V AC) 8 kA (250 V DC) 2 Pólos em Série 50 kA (500 V DC) 3 Pólos em Série 50 kA
Nominal Ininterrupta Corrente (I_u):	160
Tensão Nominal (U_r):	690 V
Tipo De Versão:	TM
Normas:	IEC 60947
Sub-tipo:	XT1
Conexão Do Terminal Digite:	Fixo Disjuntores Frente
Versão:	F

Certificados e Declarações (Número do Documento)

Folha De Dados, Informações Técnicas:	1SDC210033D0201
Declaração de Conformidade CE:	1SDL000165R0009
GL Certificado:	1SDL000163R0103
LR Certificado:	1SDL000163R0100

Classificações

ETIM 4:	EC000228 - Power circuit-breaker para trafo/gerador/ instalação prot.
ETIM 5:	EC000228 - Power circuit-breaker para trafo/gerador/ instalação prot.
Objeto Código De Classificação:	Q
UNSPSC:	39120000