



**Electric Automation**  
Automation specialists

Referência: E6.2V6300  
Código: 1SDA071936R1

E6.2V 6300 Ekip Toque LSIG 4p F HR

A partir de Electric Automation Network



C. DISJUNTOR SACE EMAX2 E6.2V 6300 FIXO de QUATRO PÓLOS COM TERMINAIS TRASEIROS HORIZONTAIS E de ESTADO SÓLIDO de LANÇAMENTO NO AC EKIP/TOQUE-LSIG R 6300 EQUIPADO COM: 4 de contatos AUXILIARES E C. DISJUNTOR NA POSIÇÃO de ABERTO-FECHADO

#### Pedido

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| EAN:                        | 8015644757861 |
| Quantidade De Ordem Mínima: | 1 peça        |
| Pauta Aduaneira Número:     | 85362090      |

#### Dimensões

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Líquido Do Produto Largura:      | 888mm |
| Líquido Do Produto Altura:       | 371mm |
| Líquido Do Produto Profundidade: | 270mm |
| Peso Líquido Do Produto:         | 112kg |

#### Informação Do Recipiente

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Pacote De Nível 1 Unidades:    | 1 peça        |
| Pacote De Nível 1 De Largura:  | 515 mm        |
| Pacote De Nível 1, Altura:     | 600 mm        |
| Pacote De Nível 1 Comprimento: | 785 mm        |
| Pacote De Nível 1 Peso Bruto:  | 134 kg        |
| Pacote de Nível 1 EAN:         | 8015644609139 |

## Informações Adicionais

|  |   |
|--|---|
| Tipo De Corrente:  | AC  |
| Elétrica Durabilidade:   | Ue =< 440 V ciclo de 2000<br>Ue = 500 ... 690 V ciclo de 2000<br>10 ciclos por hora   |
| Durabilidade Mecânica:   | 12000 ciclo<br>60 ciclos por hora   |
| Pólo Neutro Corrente ([%I <sub>u</sub> ):  | 50 %  |
| Número de Pólos:   | 4   |
| A Perda De Energia:  | nas Condições Nominais de Funcionamento por Pólo 767 W  |
| Produto Principal Digite:  | SACE Emax 2   |
| Nome Do Produto:   | Disjuntores Automáticos   |
| Tipo De Produto:   | CB  |
| Corrente Nominal (E <sub>u<sub>n</sub></sub> ):  | 6300 Um   |
| Nominal De Impulso Atmosférico Tensão (U <sub>imp</sub> ):   | acc. a norma IEC 60947-2 12 kV  |
| Tensão De Isolamento Nominal (U <sub>eu</sub> ):   | AC 1000 V   |
| Tensão Nominal De Operação:  | 690 V AC  |
| Avaliado Serviço De Interrupção De Curto-Circuito Capacidade (E <sub>u<sub>cs</sub></sub> ):                     | (220 V AC) 150 kA<br>(230 V AC) 150 kA<br>(380 V CA) 150 kA<br>(400 V AC) 150 kA<br>(415 V AC) 150 kA<br>(440 V AC) 150 kA<br>(500 V AC) 130 kA<br>(660 V AC) 100 kA<br>(690 V AC) 100 kA |
| Nominal de Serviço Curto-Circuito Capacidade de Ruptura, em % de I <sub>cu</sub> (e <sub>u<sub>cs</sub></sub> ): | 100 %   |
| Nominal de Curta duração admissível Corrente (I <sub>cw</sub> ):   | 1 s 100 kA<br>por 3 s 100 kA  |
| Classificação Final De Curto-Circuito Capacidade De Ruptura (E <sub>u<sub>cu</sub></sub> ):                      | (400 V AC) 150 kA<br>(415 V AC) 150 kA<br>(440 V AC) 150 kA<br>(500 V AC) 130 kA<br>(525 V AC) 130 kA<br>(690 V AC) 100 kA  |
| Nominal Ininterrupta Corrente (I <sub>u</sub> ):   | 6300 Um   |
| Tensão Nominal (U <sub>r</sub> ):  | 690 V   |
| Tipo De Versão:  | EL  |
| Normas:  | IEC 60947   |
| Sub-tipo:  | E6.2  |
| Conexão Do Terminal Digite:  | Traseira plana Horizontal   |
| Versão:  | F   |

Certificados e Declarações (Número do Documento)

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Folha De Dados, Informações Técnicas: | 1SDC200023D0204 |
| Declaração de Conformidade CE:        | 1SDL000165R0022 |

## Classificações

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| ETIM 4:                         | EC000228 - Power circuit-breaker para trafo/gerador/<br>instalação prot. |
| ETIM 5:                         | EC000228 - Power circuit-breaker para trafo/gerador/<br>instalação prot. |
| Objeto Código De Classificação: | Q  |