



Electric Automation
Automation specialists

Referência: E4.2V/MS4000
Código: 1SDA073423R1

E4.2V / MS 4000 3p F HR

A partir de Electric Automation Network



C. INTERRUPTOR-SECCIONADOR SACE EMAX2 E4.2V/MS 4000 FIXO DE TRÊS POLOS COM TERMINAIS TRASEIROS HORIZONTAIS

Pedido

EAN:	8015644772734
Quantidade De Ordem Mínima:	1 peça
Pauta Aduaneira Número:	85362090

Dimensões

Líquido Do Produto Largura:	384mm
Líquido Do Produto Altura:	371mm
Líquido Do Produto Profundidade:	270mm
Peso Líquido Do Produto:	81kg

Informação Do Recipiente

Pacote De Nível 1 Unidades:	1 peça
Pacote De Nível 1 De Largura:	552 mm
Pacote De Nível 1, Altura:	618 mm
Pacote De Nível 1 Comprimento:	420 mm
Pacote De Nível 1 Peso Bruto:	63 kg

Pacote de Nível 1 EAN:	8015644609139
------------------------	---------------

Informações Adicionais

Tipo De Corrente:	AC
Elétrica Durabilidade:	Ue =< 440 V 5000 ciclo Ue = 500 ... 690 V 4000 ciclo 20 ciclos por hora
Durabilidade Mecânica:	15000 ciclo 60 ciclos por hora
Número de Pólos:	3
A Perda De Energia:	nas Condições Nominais de Funcionamento por Pólo 465 W
Produto Principal Digite:	SACE Emax 2
Nome Do Produto:	Interruptor-seccionador
Tipo De Produto:	SD
Corrente Nominal (Eu _n):	4000 A
Nominal De Impulso Atmosférico Tensão (U _{imp}):	12 kV
Tensão De Isolamento Nominal (U _{eu}):	AC 1000 V
Tensão Nominal De Operação:	690 V AC
Nominal de Curta duração admissível Corrente (I _{cw}):	1 s 100 kA por 3 s 75 kA
Nominal Ininterrupta Corrente (I _u):	4000 A
Tensão Nominal (U _r):	690 V
Normas:	IEC 60947
Sub-tipo:	E4.2
Conexão Do Terminal Digite:	Traseira plana Horizontal
Versão:	F

Certificados e Declarações (Número do Documento)

Folha De Dados, Informações Técnicas:	1SDC200023D0204
Declaração de Conformidade CE:	1SDL000165R0021

Classificações

ETIM 4:	EC000228 - Power circuit-breaker para trafo/gerador/ instalação prot.
ETIM 5:	EC000228 - Power circuit-breaker para trafo/gerador/ instalação prot.
Objeto Código De Classificação:	Q