



**Electric Automation**  
Automation specialists

Referência: OBROC 5000-24VDC  
Código: 1SNA645524R2300

OBROC5000-24VDC Optocoupler R600 5A,A1-  
A2=24VDC,MOS-FET

A partir de Electric Automation Network



Primavera isolador óptico OBROC5000 24vdc : 24vcc entrada / 5 até 58vdc de saída  
5A

Pedido

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| EAN:                        | 4013614508349 |
| Quantidade De Ordem Mínima: | 10 peças      |
| Pauta Aduaneira Número:     | 85369085      |

Dimensões

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Líquido Do Produto Largura:      | 6mm    |
| Líquido Do Produto Altura:       | 67.5mm |
| Líquido Do Produto Profundidade: | 75mm   |
| Peso Líquido Do Produto:         | 0.02kg |

Informação Do Recipiente

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Pacote De Nível 1 Unidades:    | 10 peças |
| Pacote De Nível 1 De Largura:  | 73 mm    |
| Pacote De Nível 1, Altura:     | 71 mm    |
| Pacote De Nível 1 Comprimento: | 80 mm    |
| Pacote De Nível 1 Peso Bruto:  | 0,23 kg  |

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Pacote de Nível 1 EAN: | 3472596455248 |
|------------------------|---------------|

## Técnico

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Função:   | Embalado isolador óptico R600  |
| Saída:  | saída de estado sólido         |
| Sinal De Saída:   | 4.5 ... 58 V DC / 1 mA ... 5 A |
| Avaliado Controle De Tensão De Alimentação (U <sub>s</sub> ): | 24 V DC                        |
| Tipo De Terminal:   | Terminais De Mola              |

## Certificados e Declarações (Número do Documento)

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| CSA Certificado:               | CSA_254821               |
| cUR Certificado:               | cUR_E352056              |
| Declaração de Conformidade CE: | 1SND225052C1000          |
| EAC Certificado:               | EAC_RU_C-PE.ME77.B.01634 |
| LR Certificado:                | LRS_0620042              |
| UR Certificado:                | UR_E352056               |

## Classificações

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Objeto Código De Classificação: | K                          |
| ETIM 4:                         | EC001504 - isolador óptico |
| ETIM 5:                         | EC001504 - isolador óptico |
| UNSPSC:                         | 43172000                   |
| eClass:                         | 7.0 27371604               |