



Electric Automation
Automation specialists

Referência: CR-M120AC4LG
Código: 1SVR405618R2100

CR-M120AC4LG Pluggable interface relay 4c/o,
A1-A2=120VAC, gold plated contacts

A partir de Electric Automation Network



O CR-M120AC4LG pluggable interface de relé é o do CR-M (miniatura) relé de intervalo. Este relé opera com um de 120 V AC nominal de controle de tensão de alimentação e tem um 4 a/c (SPDT) banhados a ouro de saída com contatos avaliados em 250 V / 6 A. O relé tem um sistema integrado de laranja botão de teste para acionamento manual e fecho dos contatos de saída e uma de LED integrado. Padrão de tomadas, a lógica de sockets, conectável módulos de função, titular e marcador estão disponíveis como acessórios

Pedido

EAN:	4013614497995
Quantidade De Ordem Mínima:	10 peças
Pauta Aduaneira Número:	85364900

Dimensões

Líquido Do Produto Largura:	21.2mm
Líquido Do Produto Altura:	35.6mm
Líquido Do Produto Profundidade:	27.5mm
Peso Líquido Do Produto:	0.033kg

Informação Do Recipiente

Pacote De Nível 1 Unidades:	10 peças
-----------------------------	----------

Pacote De Nível 1 De Largura:	114 mm
Pacote De Nível 1, Altura:	61 mm
Pacote De Nível 1 Comprimento:	50 mm
Pacote De Nível 1 Peso Bruto:	0,35 kg
Pacote de Nível 1 EAN:	4013614373732

Técnico

Função:	Conectável em miniatura interface de relé de CR-M
Sub-Função:	Relé com LED incorporado e contactos banhados a ouro
Saída:	4) a/c (SPDT) contactos
Sinal De Saída:	250 V / 6 A
Avaliado Controle De Tensão De Alimentação (U _s):	120 V CA

Ambiental

RoHS Status:	A seguir UE Diretiva 2011/65/CE
--------------	---------------------------------

Certificados e Declarações (Número do Documento)

Certificado CCC:	CCC_2014010303720193
CSA Certificado:	CSA_2735700
cUR Certificado:	cUR_E244330
Declaração de Conformidade CE:	1SAD938501-0159
EAC Certificado:	EAC_RU_C-PL.ME77.B.01873
GOST Certificado:	GOST_POCC_DE.AB76.D02256
LR Certificado:	LR_05_20002_E3
RMRS Certificado:	RMRS_12.04008.250
RoHS Informações:	1SAA981040-4404
UR Certificado:	UR_E244330
VDE Certificado:	VDE_40040327

Classificações

Objeto Código De Classificação:	K
ETIM 4:	EC001437 de Comutação do relé de
ETIM 5:	EC001437 de Comutação do relé de
UNSPSC:	39121500
eClass:	7.0 27371601