




Electric Automation
Automation specialists

Referência: SCL-A1-40/96
Código: 2CSG113128R5011

SCL-A1-40 / 96 Scale A1 para
amperímetro analógico

A partir de Electric Automation Network



SCL-A1-40/96 é uma escala para 96x96mm do painel frontal amperímetro analógico empregados em ca das redes.40A alta escala completa

Pedido

| | |
|-----------------------------|---------------|
| EAN: | 8012542774501 |
| Quantidade De Ordem Mínima: | 1 peça |
| Pauta Aduaneira Número: | 90303100 |

Dimensões

| | |
|----------------------------------|---------|
| Líquido Do Produto Largura: | 0.005m |
| Líquido Do Produto Altura: | 0.100m |
| Líquido Do Produto Profundidade: | 0.100m |
| Peso Líquido Do Produto: | 0.100kg |

Informação Do Recipiente

| | |
|--------------------------------|----------|
| Pacote De Nível 1 Unidades: | 10 peças |
| Pacote De Nível 1 De Largura: | 0,1 m |
| Pacote De Nível 1, Altura: | 0,1 m |
| Pacote De Nível 1 Comprimento: | 0.005 m |
| Pacote De Nível 1 Peso Bruto: | 0,1 kg |

| | |
|------------------------|---------------|
| Pacote de Nível 1 EAN: | 8012542774501 |
|------------------------|---------------|

Técnico

| | |
|--------------------|------------------------|
| Dimensões: | 96 mm x 96 mm |
| Gama De Produtos: | Escala completa em 90° |
| Faixa De Corrente: | 40 A |

Ambiental

| | |
|--------------|---|
| RoHS Status: | Seguinte Directiva europeia 2002/95/CE, 18 de agosto de 2005, e alteração |
|--------------|---|

Certificados e Declarações (Número do Documento)

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Declaração de Conformidade CE: | Não aplicável |
| RoHS Informações: | 2CSC445009K0201 |

Classificações

| | |
|---------------------------------|--|
| Objeto Código De Classificação: | P |
| ETIM 4: | EC002302 - escala de Medição para a instalação |
| ETIM 5: | EC002302 - escala de Medição para a instalação |