



**Electric Automation**  
Automation specialists

Referência: B42 AS-i  
Código: 2TLA020070R1400

Pluto B42 AS-i

A partir de Electric Automation Network



CLP de segurança com as-i bus e Plutão segurança do ônibus. Totalmente 42 de e/S: 20 failsafe entradas + 16 não-failsafe saídas/failsafe entradas + 4, individualmente, a prova de falhas saídas de relé + 2, individualmente, a prova de falhas saídas de transistor.

Pedido

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| EAN:                        | 7320500410608 |
| Quantidade De Ordem Mínima: | 1 peça        |
| Pauta Aduaneira Número:     | 85364110      |

Dimensões

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Líquido Do Produto Largura:      | 0.090m  |
| Líquido Do Produto Altura:       | 0.084m  |
| Líquido Do Produto Profundidade: | 0.120m  |
| Peso Líquido Do Produto:         | 0.650kg |

Informação Do Recipiente

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Pacote De Nível 1 Unidades:   | 1 peça  |
| Pacote De Nível 1 De Largura: | 0.090 m |
| Pacote De Nível 1, Altura:    | 0.105 m |

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Pacote De Nível 1 Comprimento: | 0.130 m    |
| Pacote De Nível 1 Peso Bruto:  | A 0,700 kg |

## Ambiental

|              |   |
|--------------|---|
| RoHS Status: | Seguinte Directiva europeia 2002/95/CE, 18 de agosto de 2005, e alteração |
|--------------|---|

## Informações De Segurança

|  |       |
|--|-------|
| Cobertura De Diagnóstico:                | Alta  |
| Nível de desempenho (PL):                | Até e |
| Categoria De Segurança Acc. ISO 13849-1: | 4     |

## Informações Adicionais

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| Produto Principal Digite:                                     | Plutão                               |
| Nome Do Produto:  | Programável Controlador De Segurança |
| Avaliado Controle De Tensão De Alimentação (U <sub>s</sub> ): | 24 V DC                              |
| RoHS Data:  | 1101                                 |

## Certificados e Declarações (Número do Documento)

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Folha De Dados, Informações Técnicas: | 2TLC172001C0202_chapter02 |
| Declaração de Conformidade CE:        | 2TLC172011D0201           |
| RoHS Informações:                     | 2TLC172006D0201           |

## Classificações

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| ETIM 4:                         | EC001449 - Dispositivo para monitoramento de segurança-circuitos relacionados com a |
| ETIM 5:                         | EC001449 - Dispositivo para monitoramento de segurança-circuitos relacionados com a |
| Objeto Código De Classificação: | K   |