



Electric Automation
Automation specialists

Referência: 7203843

MASSA DE ENCHIMENTO SECO MVS-SE 2

A partir de Electric Automation Network



Composta seca em recipiente de plástico para misturar com água da torneira. Faz uma prova de gás e vedação à prova d'água de resistência ao fogo classe A-60 IMO resolução A. 754(18). Incluindo copo de medição.

A razão de mistura de água para o pó é de 1:2. O misto composto é bombeável para aprox. 45 minutos. A mistura é quimicamente endurecido após 72 horas.

Armazenadas em local seco e frost-free ambiente, seca composto vai manter por 3 anos.