

Referência: 3RT1916-2FJ21

Solid-state, retardada Interruptor auxiliar de BLOCO definição do intervalo de 0,5 S ... 10 S, AC / DC 24 V, 1NO + 1NC, OFF-delay, para montagem sobre CONTATORES SIZES00

A partir de Electric Automation Network



Dados técnicos gerais:		
Nome da marca do produto		SIRIUS
Designação do produto		interruptor auxiliar
Tamanho do contactor combinável específico da empresa		S00
Função do produto		
Ligação tipo estrela/triângulo		Não
nas saídas de relé Comutação retardada/instantânea		Não
Componente do produto Saída do semi-condutor		Não
Expansão do produto		
opcional Comando à distância		Não
necessário Comando à distância		Não
tempo ajustável	s	0,5 ... 10
Temperatura ambiente durante o funcionamento	°C	-25 ... +60
Identificação do meio de produção segundo a DIN 40719 ampliada segundo a norma IEC 204-2 segundo a IEC 750		K
Identificação do meio de produção segundo a DIN EN 61346-2		K
Função de comutação:		
Função de comutação		
com atraso no arranque		Não
com passagem para ligação		Não

de sincronização fixa de início com impulso		Não
de sincronização fixa de início com pausa		Não
com atraso no retorno		Sim
início com impulso de sincronização variável		Não
início com pausa de sincronização variável		Não
com sinal de controlo		
— com atraso no arranque aditivo		Não
— desconector		Não
— com atraso no retorno		Não
Circuito de corrente secundário:		
Número de contactos de abertura		
ligação com atraso		1
ligação instantânea		0
Número de contactos de fecho		
ligação com atraso		1
ligação instantânea		0
Número de comutadores		
ligação com atraso		0
ligação instantânea		0
Montagem/ Fixação/ Dimensões:		
Largura	mm	45
Altura	mm	38
Profundidade	mm	75
Conexões/ terminais:		
Execução da ligação eléctrica		
para circuito de corrente auxiliar e de controlo		ligação aparafusada
Certificados/ Homologações:		
General Product Approval	Functional Safety/Safety of Machinery	Declaration of Conformity
Baumusterprüfbescheinigung		
Test Certificates	Shipping Approval	
spezielle Prüfbescheinigungen		
Shipping Approval	other	
	Bestätigungen	sonstig
		Umweltbestätigung