

Referência: 3RT1926-2PA01

PNEUMATIC CALENDÁRIO RELAY BLOCO
0,1 ATRASO-resposta ... 30 S 1NO + 1NC
pra detonar em 3RT1.2

A partir de Electric Automation Network



Dados técnicos gerais:			
Nome da marca do produto	SIRIUS		
Designação do produto	bloco de retardamento pneumático		
Execução do produto	com retardamento da resposta		
Classe de protecção IP na parte frontal	IP20		
tempo de retardamento de activação ajustável	s 30 ... 0,1		
Cortocircuito:			
Versão do cartucho de fusíveis para protecção contra curto-circuito do interruptor auxiliar necessário	Fusível gG 10 A com corrente de curto-circuito I _k = 1 kA de acordo com IEC 60947-5-1		
Conexões/ terminais:			
Execução da ligação eléctrica para circuito de corrente auxiliar e de controlo	ligação aparafusada		
Certificados/ Homologações:			
General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates	Shipping Approval
		spezielle Prüfbescheinigungen	
Shipping Approval			other
			Umweltbestätigung
other			
Bestätigungen	sonstig		

