

Referência: 3RT1926-2PR01-0MT0

PNEUMATIC hora do equipamento  
BLOCO RUECKFALLVERZOEGERT 0,1 ...  
30S 1NO + 1NC para encaixar na 3RT1.2  
GEM. DIN VDE 0116

A partir de Electric Automation Network



Dados técnicos gerais:			
Nome da marca do produto	SIRIUS		
Designação do produto	bloco de retardamento pneumático		
Execução do produto	retardamento de reincidência		
tempo ajustável de retardamento do livramento	s	0,1 ... 30	
Cortocircuito:			
Versão do cartucho de fusíveis para protecção contra curto-circuito do interruptor auxiliar necessário	Fusível gG 10 A com corrente de curto-circuito I <sub>k</sub> = 1 kA de acordo com IEC 60947-5-1		
Conexões/ terminais:			
Execução da ligação eléctrica para circuito de corrente auxiliar e de controlo	ligação aparafusada		
Certificados/ Homologações:			
General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates	Shipping Approval
		spezielle Prüfbescheinigungen	sonstig
Shipping Approval			
other			
Bestätigungen	Umweltbestätigung	sonstig	