



Electric Automation
Automation specialists

Артикул: T4V250
код: 1SDA059524R1

T4V 250 PR223DS In=160A 4p F F

Покупка от Electric Automation Network



С. выключатель TMAX T4V 250 закреплены четыре полюса с передней терминалы и твердотельных выхода В AC PR223DS P 160

Заказ

ЕАН:	8015644619329
Количество Минимального Заказа:	1 шт
Номер Таможенного Тарифа:	85362090

Размеры

Чистая Ширина Изделия:	140мм
Продукт Чистая Высота:	205мм
Чистый Продукт Глубина:	103.5мм
Продукт Вес Нетто:	3.05кг

Информация Контейнер

Уровень Пакет 1 Единицы:	1 шт
Уровень Пакет 1 Ширина:	228 мм
Уровень Пакет 1 Высота:	228 мм
Уровень Пакет 1 Длина:	286 мм
Пакет Уровня 1 Вес Брутто:	3,5 кг

Уровень пакет 1 Код EAN:	8015644619329
--------------------------	---------------

Дополнительная Информация

Электрическая Прочность:	8000 цикла 120 циклов в час
Механическую Прочность:	Цикл 20000 240 циклов в час
Количество полюсов:	4
Потери Мощности:	при номинальных условиях эксплуатации на Полюс 4,4 Вт
Основной Тип Продукта:	САЧЕ Тмакс Т
Наименование Товара:	Автоматический Выключатель
Тип Продукта:	КБ
Номинальный Ток (I_N):	160 а
Номинальное Импульсное Выдерживаемое Напряжение ($U_{V\text{чертенок}}$):	8 кв
Номинальное Напряжение Изоляции (U_N):	1000 В
Номинальное Рабочее Напряжение:	690 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 750 В ПОСТОЯННОГО ТОКА
Номинальный Сервис Короткое Замыкание Ломая Емкость ($I_{B\text{CS}}$):	(220 В AC) 200 ка (230 В AC) 200 ка (380 В AC) 200 ка (400 В AC) 200 ка (415 в~) 200 ка (440 В переменного тока) 180 ка (500 В AC) 150 ка (690 В AC) 80 ка
Номинальное Предельное Короткое Замыкание Ломая Емкость (I_{KR}):	(220 В AC) 20 ка (230 В AC) 20 ка (380 В AC) 200 ка (400 В AC) 200 ка (415 в~) 200 ка (440 В переменного тока) 180 ка (500 В AC) 150 ка (660 В переменного тока) 80 ка (690 В AC) 80 ка (250 В DC) 2 полюса последовательно 100 ка (500 В DC) 2 полюса в серии 65 ка (750 В постоянного тока) 3 полюса в серии 50 ка
Номинальный Непрерывный Ток (I_Y):	250 В
Тип Релиза:	Эл
Стандарты:	МЭК 60947
Суб-Тип:	T4
Тип Терминального Соединения:	Фиксированные Выключатели Стойка
Испытательное Напряжение Максимум ($U_{\text{тест}}$):	3500 в
Версия:	Ф

Сертификаты и декларации (номер документа)

Паспорт, Техническая Информация:	1SDC210023D0201
Декларация соответствия - се:	1SDL000165R0004
Сертификат гл:	1SDL000163R0061

Классификации

Етим 4:	EC000228 - силовой Автоматический выключатель для трансформаторов/генераторов/установка прот.
Етим 5:	EC000228 - силовой Автоматический выключатель для трансформаторов/генераторов/установка прот.
Объект Классификации Кода:	Вопрос
СКТУООН:	39121100