



Electric Automation
Automation specialists

Артикул: X1L800
код: 1SDA062329R1

X1L 800 PR332/P LI In=800A 4p F F

Покупка от Electric Automation Network



С. выключателя EMAX X1L 800 закреплены четыре полюса с передней терминалы и твердотельных выхода В AC PR332/П-ли Р 800 оснащена: 4 вспомогательный контакт и С. выключатель в положение открыто-закрыто

Заказ

ЕАН:	8015644648756
Количество Минимального Заказа:	1 шт
Номер Таможенного Тарифа:	85362090

Размеры

Чистая Ширина Изделия:	280мм
Продукт Чистая Высота:	268мм
Чистый Продукт Глубина:	181мм
Продукт Вес Нетто:	14кг

Информация Контейнер

Уровень Пакет 1 Единицы:	1 шт
Уровень Пакет 1 Ширина:	360 мм
Уровень Пакет 1 Высота:	350 мм
Уровень Пакет 1 Длина:	360 мм

Пакет Уровня 1 Вес Брутто:	15.5 кг
Уровень пакет 1 Код EAN:	8015644609139

Окружающей среды

Статус Оов:	Планировал следовать директиве ЕС 2002/95/ЕС 18 августа 2005 года и поправка после 2007 года 2 квартал
-------------	--

Дополнительная Информация

Количество полюсов:	4
Потери Мощности:	при номинальных эксплуатационных условиях на Полюс 99 Вт
Основной Тип Продукта:	Итальянское sace Emax
Наименование Товара:	Автоматический Выключатель
Тип Продукта:	КБ
Номинальный Ток (I_N):	800 а
Номинальное Рабочее Напряжение:	690 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
Номинальный Сервис Короткое Замыкание Ломая Емкость (I_{bCS}):	(220 В AC) 150 ка (230 В AC) 150 ка (380 В AC) 150 ка (400 В AC) 150 ка (415 В AC) 150 ка (440 В AC) 130 ка (500 В переменного тока) 100-ка (660 В переменного тока) 45-ка (690 В AC) 45-ка
Номинальный кратковременный Выдерживаемый ток (I_{cw}):	для 1 с 15-ка
Номинальное Предельное Короткое Замыкание Ломая Емкость (I_{kr}):	(220 В AC) 150 ка (230 В AC) 150 ка (380 В AC) 150 ка (400 В AC) 150 ка (415 В AC) 150 ка (440 В AC) 130 ка (500 В переменного тока) 100-ка (525 в ПЕРЕМ. тока) 100-ка (660 В переменного тока) 60 ка (690 В AC) 60 ка
Номинальный Непрерывный Ток (I_y):	800 а
Номинальное Напряжение (U_p):	690 в
Тип Релиза:	Эл
Стандарты:	МЭК 60947
Суб-Тип:	X1
Тип Терминального Соединения:	Фиксированные Выключатели Стойка
Версия:	Ф

Сертификаты и декларации (номер документа)

Паспорт, Техническая Информация:	1SDC200009D0203
Декларация соответствия - се:	1SDL000165R0018
Информация По RoHS:	1SDL000203R0001

Классификации

Етим 4:	EC000228 - силовой Автоматический выключатель для трансформаторов/генераторов/установка прот.
Етим 5:	EC000228 - силовой Автоматический выключатель для трансформаторов/генераторов/установка прот.
Объект Классификации Кода:	Вопрос
СКТУООН:	39120000