



Electric Automation
Automation specialists

Артикул: XT2N160
код: 1SDA067019R1

XT2N 160 TMA 125-1250 3p FF

Покупка от Electric Automation Network



С. Тмакс выключатель XT2N 160 фиксированной трехполюсный с передней терминалы и дням недели TMA P 125 ИЗ=625...1250 а

Заказ

ЕАН:	8015644009250
Количество Минимального Заказа:	1 шт
Номер Таможенного Тарифа:	85362090

Размеры

Чистая Ширина Изделия:	90мм
Продукт Чистая Высота:	130мм
Чистый Продукт Глубина:	82.5мм
Продукт Вес Нетто:	1.2кг

Информация Контейнер

Уровень Пакет 1 Единицы:	1 шт
Уровень Пакет 1 Ширина:	130 мм
Уровень Пакет 1 Высота:	208 мм
Уровень Пакет 1 Длина:	145 мм
Пакет Уровня 1 Вес Брутто:	1,2 кг

Уровень пакет 1 Код EAN:	8015644009250
--------------------------	---------------

Дополнительная Информация

Тип автомат Защиты цепи должен быть связан:	Распределения электроэнергии
Электрическая Прочность:	120 циклов в час 8000 цикла
Механическую Прочность:	Номер операции 240 циклов в час Операции Ном. цикла 25000
Количество полюсов:	3
Время Открытия:	СВ с сор 15 мс СВ с УВР 15 мс
Потери Мощности:	при номинальных эксплуатационных условиях на Полюс 11.4 Вт
Основной Тип Продукта:	САЧЕ Тмакс ХВ
Наименование Товара:	Автоматический Выключатель
Тип Продукта:	КБ
Номинальный Ток (I_N):	125 А
Номинальная частота (F):	50 / 60 Гц
Номинальное Импульсное Выдерживаемое Напряжение ($U_{Вч}$ чертенок):	8 кВ
Номинальное Напряжение Изоляции (U_A):	1000 В
Номинальное Рабочее Напряжение:	690 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 500 В DC
Номинальный Сервис Короткое Замыкание Ломая Емкость ($I_{В CS}$):	(220 В AC) 65 ка (220 В AC) 65 ка (380 В AC) 36 ка (415 в~) 36 ка (440 В AC) 36 ка (500 В AC) 30 ка (690 В AC) 10 ка
Номинальное Предельное Короткое Замыкание Ломая Емкость ($I_{КР}$):	(220 В AC) 65 ка (230 В AC) 65 ка (380 В AC) 36 ка (415 в~) 36 ка (440 В AC) 36 ка (500 В AC) 30 ка (690 В AC) 10 ка (250 В DC) 2 полюса в серии 36 ка (500 В DC) 3 полюса в серии 36 ка
Номинальный Непрерывный Ток (I_Y):	160 а
Номинальное Напряжение (U_P):	690 в
Тип Релиза:	ТМ
Стандарты:	МЭК 60947
Суб-Тип:	ХТ2
Тип Терминального Соединения:	Фиксированные Выключатели Стойка
Версия:	Ф

Сертификаты и декларации (номер документа)

Паспорт, Техническая Информация:	1SDC210033D0201
Декларация соответствия - се:	1SDL000165R0010
Сертификат гл:	1SDL000163R0093
Сертификат ЛР:	1SDL000163R0100

Классификации

Етим 4:	EC000228 - силовой Автоматический выключатель для трансформаторов/генераторов/установка прот.
Етим 5:	EC000228 - силовой Автоматический выключатель для трансформаторов/генераторов/установка прот.
Объект Классификации Кода:	Вопрос
СКТУООН:	39120000