



**Electric Automation**  
Automation specialists

Артикул: XT2N160  
код: 1SDA067057R1

XT2N 160 Ekip LS/I In=100A 3p F F

Покупка от Electric Automation Network



С. Тмакс выключатель XT2N 160 фиксированной трехполюсный с передней терминалы и твердотельных выхода В переменного тока экип-ЛС/Р 100 в

Заказ

ЕАН:	8015644007942
Количество Минимального Заказа:	1 шт
Номер Таможенного Тарифа:	85362090

Размеры

Чистая Ширина Изделия:	90мм
Продукт Чистая Высота:	130мм
Чистый Продукт Глубина:	82.5мм
Продукт Вес Нетто:	1.2кг

Информация Контейнер

Уровень Пакет 1 Единицы:	1 шт
Уровень Пакет 1 Ширина:	130 мм
Уровень Пакет 1 Высота:	208 мм
Уровень Пакет 1 Длина:	145 мм
Пакет Уровня 1 Вес Брутто:	1,2 кг

Уровень пакет 1 Код EAN:	8015644007942
--------------------------	---------------

## Дополнительная Информация

Тип автомат Защиты цепи должен быть связан:	Распределения электроэнергии
Электрическая Прочность:	120 циклов в час 8000 цикла
Механическую Прочность:	Номер операции 240 циклов в час Операции Ном. цикла 25000
Количество полюсов:	3
Время Открытия:	CB с сор 15 мс CB с УВР 15 мс
Основной Тип Продукта:	САЧЕ Tmax ХВ
Наименование Товара:	Автоматический Выключатель
Тип Продукта:	КБ
Номинальный Ток ( $I_N$ ):	100 А
Номинальная частота (F):	50 / 60 Гц
Номинальное Импульсное Выдерживаемое Напряжение ( $U_{Vчртенок}$ ):	8 кВ
Номинальное Напряжение Изоляции ( $U_Y$ ):	1000 В
Номинальное Рабочее Напряжение:	690 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 500 В DC
Номинальный Сервис Короткое Замыкание Ломая Емкость ( $I_{B CS}$ ):	(220 В AC) 65 ка (220 В AC) 65 ка (380 В AC) 36 ка (415 в~) 36 ка (440 В AC) 36 ка (500 В AC) 30 ка (690 В AC) 10 ка
Номинальное Предельное Короткое Замыкание Ломая Емкость ( $I_{Kp}$ ):	(220 В AC) 65 ка (230 В AC) 65 ка (380 В AC) 36 ка (415 в~) 36 ка (440 В AC) 36 ка (500 В AC) 30 ка (690 В AC) 10 ка
Номинальный Непрерывный Ток ( $I_y$ ):	160 а
Номинальное Напряжение ( $U_p$ ):	690 в
Тип Релиза:	Эл
Стандарты:	МЭК 60947
Суб-Тип:	ХТ2
Тип Терминального Соединения:	Фиксированные Выключатели Стойка
Версия:	Ф

Сертификаты и декларации (номер документа)

Паспорт, Техническая Информация:	1SDC210033D0201
Декларация соответствия - се:	1SDL000165R0010
Сертификат гл:	1SDL000163R0093
Сертификат ЛР:	1SDL000163R0100

## Классификации

Етим 4:	EC000228 - силовой Автоматический выключатель для трансформаторов/генераторов/установка прот.
Етим 5:	EC000228 - силовой Автоматический выключатель для трансформаторов/генераторов/установка прот.
Объект Классификации Кода:	Вопрос
СКТУООН:	39120000