



Electric Automation
Automation specialists

Артикул: XT1S160
код: 1SDA067432R1

XT1S 160 TMD 63-630 3p FF

Покупка от Electric Automation Network



С. выключатель TMAX XT1S 160 фиксированной трехполюсный с передней терминалы и дням недели ТМД Р 63-630 а

Заказ

ЕАН:	8015644013264
Количество Минимального Заказа:	1 шт
Номер Таможенного Тарифа:	85362090

Размеры

Чистая Ширина Изделия:	76.2мм
Продукт Чистая Высота:	130мм
Чистый Продукт Глубина:	70мм
Продукт Вес Нетто:	1.1кг

Информация Контейнер

Уровень Пакет 1 Единицы:	1 шт
Уровень Пакет 1 Ширина:	128 мм
Уровень Пакет 1 Высота:	135 мм
Уровень Пакет 1 Длина:	143 мм
Пакет Уровня 1 Вес Брутто:	1.1 кг

Уровень пакет 1 Код EAN:	8015644013264
--------------------------	---------------

Дополнительная Информация

Тип автомат Защиты цепи должен быть связан:	Распределения электроэнергии
Электрическая Прочность:	120 циклов в час 8000 цикла
Механическую Прочность:	Номер операции 240 циклов в час Операции Ном. цикла 25000
Количество полюсов:	3
Время Открытия:	СВ с сор 15 мс СВ с УВР 15 мс
Потери Мощности:	при номинальных условиях эксплуатации на Полюс 4.3 Вт
Основной Тип Продукта:	САЧЕ Тмакс ХВ
Наименование Товара:	Автоматический Выключатель
Тип Продукта:	КБ
Номинальный Ток (I_N):	63 а
Номинальная частота (F):	50 / 60 Гц
Номинальное Импульсное Выдерживаемое Напряжение ($U_{Вч}$ чертенок):	8 кв
Номинальное Напряжение Изоляции (U_A):	800 в
Номинальное Рабочее Напряжение:	690 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 500 В DC
Номинальный Сервис Короткое Замыкание Ломая Емкость ($I_{В CS}$):	(220 В AC) 63,75 ка (220 В AC) 63,75 ка (380 В ПЕРЕМ. тока) 50 ка (415 в~) 37,5 ка (440 В AC) 25 ка (500 в~) 18 ка (690 В AC) 4 ка
Номинальное Предельное Короткое Замыкание Ломая Емкость ($I_{КР}$):	(220 В AC) 85 ка (230 В AC) 85 ка (380 В ПЕРЕМ. тока) 50 ка (415 В переменного тока) 50 ка (440 В переменного тока) 50 ка (500 В AC) 36 ка (690 В AC) 8-ка (250 В DC) 2 полюса в серии 50 ка (500 В DC) 3 полюса в серии 50 ка
Номинальный Непрерывный Ток (I_Y):	160 а
Номинальное Напряжение (U_P):	690 в
Тип Релиза:	ТМ
Стандарты:	МЭК 60947
Суб-Тип:	ХТ1
Тип Терминального Соединения:	Фиксированные Выключатели Стойка
Версия:	Ф

Сертификаты и декларации (номер документа)

Паспорт, Техническая Информация:	1SDC210033D0201
Декларация соответствия - се:	1SDL000165R0009
Сертификат гл:	1SDL000163R0103
Сертификат ЛР:	1SDL000163R0100

Классификации

Етим 4:	EC000228 - силовой Автоматический выключатель для трансформаторов/генераторов/установка прот.
Етим 5:	EC000228 - силовой Автоматический выключатель для трансформаторов/генераторов/установка прот.
Объект Классификации Кода:	Вопрос
СКТУООН:	39120000