



Electric Automation
Automation specialists

Артикул: XT2S160
код: 1SDA067830R1

XT2S 160 Ekip M-I In=32A 3p F F

Покупка от Electric Automation Network



С. выключатель TMAX XT2S 160 фиксированной трехполюсный с передней терминалы и твердотельных выхода В переменного тока экип-М-Я Р 32 А

Заказ

ЕАН:	8015644017262
Количество Минимального Заказа:	1 шт
Номер Таможенного Тарифа:	85362090

Размеры

Чистая Ширина Изделия:	90мм
Продукт Чистая Высота:	130мм
Чистый Продукт Глубина:	82.5мм
Продукт Вес Нетто:	1.2кг

Информация Контейнер

Уровень Пакет 1 Единицы:	1 шт
Уровень Пакет 1 Ширина:	130 мм
Уровень Пакет 1 Высота:	208 мм
Уровень Пакет 1 Длина:	145 мм
Пакет Уровня 1 Вес Брутто:	1,2 кг

Уровень пакет 1 Код EAN:	8015644017262
--------------------------	---------------

Дополнительная Информация

Тип автомат Защиты цепи должен быть связан:	Защита двигателя
Электрическая Прочность:	120 циклов в час 8000 цикла
Механическую Прочность:	Номер операции 240 циклов в час Операции Ном. цикла 25000
Количество полюсов:	3
Время Открытия:	CB с сор 15 мс CB с УВР 15 мс
Основной Тип Продукта:	САЧЕ Тмакс ХВ
Наименование Товара:	Автоматический Выключатель
Тип Продукта:	КБ
Номинальный Ток (I_N):	32 А
Номинальная частота (F):	50 / 60 Гц
Номинальное Импульсное Выдерживаемое Напряжение ($U_{Vчртенок}$):	8 кв
Номинальное Напряжение Изоляции ($U_{я}$):	1000 В
Номинальное Рабочее Напряжение:	690 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 500 В DC
Номинальный Сервис Короткое Замыкание Ломая Емкость ($I_{в CS}$):	(220 В AC) 85 ка (220 В AC) 85 ка (380 В ПЕРЕМ. тока) 50 ка (415 В переменного тока) 50 ка (440 В переменного тока) 50 ка (500 В AC) 36 ка (690 В AC) 12 ка
Номинальное Предельное Короткое Замыкание Ломая Емкость ($I_{кр}$):	(220 В AC) 85 ка (230 В AC) 85 ка (380 В ПЕРЕМ. тока) 50 ка (415 В переменного тока) 50 ка (440 В переменного тока) 50 ка (500 В AC) 36 ка (690 В AC) 12 ка
Номинальный Непрерывный Ток (I_y):	160 а
Номинальное Напряжение (U_p):	690 в
Тип Релиза:	Эл
Стандарты:	МЭК 60947
Суб-Тип:	ХТ2
Тип Терминального Соединения:	Фиксированные Выключатели Стойка
Версия:	Ф

Сертификаты и декларации (номер документа)

Паспорт, Техническая Информация:	1SDC210033D0201
Декларация соответствия - се:	1SDL000165R0010
Сертификат гл:	1SDL000163R0093
Сертификат ЛР:	1SDL000163R0100

Классификации

Етим 4:	EC000228 - силовой Автоматический выключатель для трансформаторов/генераторов/установка прот.
Етим 5:	EC000228 - силовой Автоматический выключатель для трансформаторов/генераторов/установка прот.
Объект Классификации Кода:	Вопрос
СКТУООН:	39120000