



Electric Automation
Automation specialists

Артикул: XT4H250
код: 1SDA068362R1

XT4H 250 TMA 200-2000 4p F F
InN=100%

Покупка от Electric Automation Network



С. выключатель TMAX XT4H 250 закреплены четыре полюса с передней терминалы и дням недели TMA P 200 ИЗ=1000...2000 в полной мере оценили нейтрально

Заказ

ЕАН:	8015644022686
Количество Минимального Заказа:	1 шт
Номер Таможенного Тарифа:	85362090

Размеры

Чистая Ширина Изделия:	140мм
Продукт Чистая Высота:	160мм
Чистый Продукт Глубина:	82.5мм
Продукт Вес Нетто:	3.5кг

Информация Контейнер

Уровень Пакет 1 Единицы:	1 шт
Уровень Пакет 1 Ширина:	145 мм
Уровень Пакет 1 Высота:	210 мм
Уровень Пакет 1 Длина:	168 мм

Пакет Уровня 1 Вес Брутто:	3,5 кг
Уровень пакет 1 Код EAN:	8015644022686

Дополнительная Информация

Тип автомат Защиты цепи должен быть связан:	Распределения электроэнергии
Электрическая Прочность:	120 циклов в час 8000 цикла
Механическую Прочность:	Номер операции 240 циклов в час Операции Ном. цикла 25000
Количество полюсов:	4
Время Открытия:	CB с сор 15 мс CB с УВР 15 мс
Потери Мощности:	при номинальных эксплуатационных условиях на Полюс 11.88 Вт
Основной Тип Продукта:	САЧЕ Тмакс ХВ
Наименование Товара:	Автоматический Выключатель
Тип Продукта:	КБ
Номинальный Ток (I_n):	200 а
Номинальная частота (F):	50 / 60 Гц
Номинальное Импульсное Выдерживаемое Напряжение ($U_{вч}$ чертенок):	8 кв
Номинальное Напряжение Изоляции (U_y):	1000 В
Номинальное Рабочее Напряжение:	690 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 500 В DC
Номинальный Сервис Короткое Замыкание Ломая Емкость ($I_{вс}$):	(220 В AC) 100-ка (220 В AC) 100-ка (380 В AC) 70 ка (415 в~) 70 ка (440 В AC) 65 ка (500 В переменного тока) 50 ка (690 В AC) 15 ка
Номинальное Предельное Короткое Замыкание Ломая Емкость ($I_{кр}$):	(220 В AC) 100-ка (230 В AC) 100-ка (380 В AC) 70 ка (415 в~) 70 ка (440 В AC) 65 ка (500 В переменного тока) 50 ка (690 В AC) 15 ка (250 В DC) 2 полюса в серии 70 ка (500 В DC) 3 полюса в серии 70 ка
Номинальный Непрерывный Ток (I_y):	250 В
Номинальное Напряжение (U_p):	690 в
Тип Релиза:	ТМ
Стандарты:	МЭК 60947
Суб-Тип:	ХТ4
Тип Терминального Соединения:	Фиксированные Выключатели Стойка

Версия:	Ф
---------	---

Сертификаты и декларации (номер документа)

Паспорт, Техническая Информация:	1SDC210033D0201
Декларация соответствия - се:	1SDL000165R0012
Сертификат гл:	1SDL000163R0095
Сертификат ЛР:	1SDL000163R0100

Классификации

Етим 4:	EC000228 - силовой Автоматический выключатель для трансформаторов/генераторов/установка прот.
Етим 5:	EC000228 - силовой Автоматический выключатель для трансформаторов/генераторов/установка прот.
Объект Классификации Кода:	Вопрос
СКТУООН:	39120000