



**Electric Automation**  
Automation specialists

Артикул: E1.2C1000  
код: 1SDA070795R1

E1.2C 1000 Экип касания LSI 3р FF

Покупка от Electric Automation Network



С. выключатель EMAX2 SAHE E1.2C 1000 закреплены три полюса с передней терминалы и твердотельных выхода В переменного тока экип/штрих-ЛСИ Р 1000 оснащена: 4 вспомогательный контакт и С. выключатель в положение открыто-закрыто

### Заказ

ЕАН:	8015644746452
Количество Минимального Заказа:	1 шт
Номер Таможенного Тарифа:	85362090

### Размеры

Чистая Ширина Изделия:	214мм
Продукт Чистая Высота:	295мм
Чистый Продукт Глубина:	184мм
Продукт Вес Нетто:	11кг

### Информация Контейнер

Уровень Пакет 1 Единицы:	1 шт
Уровень Пакет 1 Ширина:	515 мм
Уровень Пакет 1 Высота:	600 мм

Уровень Пакет 1 Длина:	615 мм
Пакет Уровня 1 Вес Брутто:	16 кг
Уровень пакет 1 Код EAN:	8015644609139

## Дополнительная Информация

Тока Типа:	Переменного тока
Электрическая Прочность:	Уэ =< цикл 440 в 8000 Уе = 500 ... 690 цикла в 8000 30 циклов в час
Механическую Прочность:	Цикл 20000 60 циклов в час
Количество полюсов:	3
Потери Мощности:	при номинальных эксплуатационных условиях на Полюс 78 Вт
Основной Тип Продукта:	Итальянское sace Emax 2
Наименование Товара:	Автоматический Выключатель
Тип Продукта:	КБ
Номинальный Ток ( $I_n$ ):	1000 В
Номинальное Импульсное Выдерживаемое Напряжение ( $U_{вч}$ чертенок):	соотв. с IEC 60947-2 12 кв
Номинальное Напряжение Изоляции ( $U_i$ ):	ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 1000 В
Номинальное Рабочее Напряжение:	690 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
Номинальный Сервис Короткое Замыкание Ломая Емкость ( $I_{в CS}$ ):	(220 В переменного тока) 50 ка (230 В переменного тока) 50 ка (380 В ПЕРЕМ. тока) 50 ка (400 В переменного тока) 50 ка (415 В переменного тока) 50 ка (440 В переменного тока) 50 ка (500 В переменного тока) 42 ка (660 В переменного тока) 42 ка (690 В AC) 42 ка
Номинальный сервис короткое замыкание ломая емкость, в % от $I_{в CS}$ (на $I_{в CS}$ ):	100 %
Номинальный кратковременный Выдерживаемый ток ( $I_{св}$ ):	для 1 с 42 ка за 3 с 24 ка
Номинальное Предельное Короткое Замыкание Ломая Емкость ( $I_{кр}$ ):	(400 В переменного тока) 50 ка (415 В переменного тока) 50 ка (440 В переменного тока) 50 ка (500 В переменного тока) 42 ка (525 в ПЕРЕМ. тока) 42 ка (690 В AC) 42 ка
Номинальный Непрерывный Ток ( $I_y$ ):	1000 В
Номинальное Напряжение ( $U_p$ ):	690 в
Тип Релиза:	Эл
Стандарты:	МЭК 60947
Суб-Тип:	E1.2

Тип Терминального Соединения:	Стойка
Версия:	Ф

### Сертификаты и декларации (номер документа)

Паспорт, Техническая Информация:	1SDC200023D0204
Декларация соответствия - се:	1SDL000165R0019

### Классификации

Етим 4:	EC000228 - силовой Автоматический выключатель для трансформаторов/генераторов/установка прот.
Етим 5:	EC000228 - силовой Автоматический выключатель для трансформаторов/генераторов/установка прот.
Объект Классификации Кода:	Вопрос