



Electric Automation
Automation specialists

Артикул: CP-D 24/4.2
код: 1SVR427045R0400

CP-D 24 / 4,2 Напряжение питания В:
100-240 Out: 24VDC / 4.2A

Покупка от Electric Automation Network



Ср-д 24/4.2-это блок питания от КП-д серии. Первичная импульсный блок питания предлагает широкий входной диапазон 90-264 В AC и 120-375 В DC, Номинальное входное напряжение 100-240 В переменного тока. Номинальная Выходная мощность составляет 100 Вт, выходной ток 4,2 а при выходном напряжении 24 В постоянного тока. Выходное напряжение регулируется в диапазоне от 24 до 28 В постоянного тока. Блок питания обеспечивает U/я Выходная характеристика.

Заказ

ЕАН:	4016779661195
Количество Минимального Заказа:	1 шт
Номер Таможенного Тарифа:	85044090

Размеры

Чистая Ширина Изделия:	89.9мм
Продукт Чистая Высота:	91мм
Чистый Продукт Глубина:	57.5мм
Продукт Вес Нетто:	0.386кг

Информация Контейнер

Уровень Пакет 1 Ширина:	91 мм
-------------------------	-------

Уровень Пакет 1 Длина:	134 мм
Уровень Пакет 1 Высота:	105 мм
Пакет Уровня 1 Вес Брутто:	0.449 кг
Уровень Пакет 1 Единицы:	1 шт

Технические

Функции:	Переключатель режима питания
Количество фаз:	1
Входное Напряжение (U_B):	90 ... 264 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 120 ... 375 В DC
Выходное Напряжение ($U_{из}$):	24 В DC
Выходной Ток:	4.2 в
Выходная Мощность:	100 Вт

Окружающей среды

Статус Оов:	Следующие Директивы ЕС 2002/95/ЕС 18 августа 2005 г. и поправки
-------------	---

Сертификаты и декларации (номер документа)

Сертификат CB:	CB_JPTUV-058474
Сертификат CCC:	CCC_2007020907000170
сертификат cUL:	cUL508_E174460
шавка сертификат:	cUR60950_E196145
Декларация соответствия - се:	1SAD938503-0132
Сертификат EAC:	EAC_RU_C-ДЕ.МЕ77.Б.01651
Сертификат ГОСТ:	GOST_POCC_CN.AB76.B00924
Информация По RoHS:	1SAA981047-4402
Сертификат UL:	UL508_E174460
Удостоверение UR:	UR60950_E196145

Классификации

екласс:	7.0 27049002
Етим 4:	EC002540 - постоянного тока-источник питания
Етим 5:	EC002540 - постоянного тока-источник питания
Объект Классификации Кода:	T
СКТУООН:	39121100