



**Electric Automation**  
Automation specialists

Артикул: CM-PVE  
код: 1SVR550870R9400

CM-PVE Phase monitoring relay 1n/o, L1,2,3-  
N=185-265VAC

Покупка от Electric Automation Network



Фаза реле контроля см-ПВЕ, Ширина 22.5 мм, мониторинга одно - или трехфазные и пониженного напряжения, пропадания фазы, с нейтралью подключения, Диапазон измерения Л1-Л2-Л3-Н=185-265в переменного тока, питание от измерительной цепи, 1 н/о (принцип замкнутого тока)

### Заказ

ЕАН:	4013614348105
Количество Минимального Заказа:	1 шт
Номер Таможенного Тарифа:	85364900

### Информация Контейнер

Уровень Пакет 1 Единицы:	1 шт
Уровень Пакет 1 Ширина:	24 мм
Уровень Пакет 1 Высота:	83 мм
Уровень Пакет 1 Длина:	25 мм
Пакет Уровня 1 Вес Брутто:	0.08 кг

### Размеры

Чистая Ширина Изделия:	22.5мм
Чистый Продукт Глубина:	78.5мм

Продукт Чистая Высота:	78мм
Продукт Вес Нетто:	0.069кг

## Технические

Функции:	Фаза обнаружения неисправности И контроль пониженного напряжения Нейтральный мониторинг
Стандарты:	МЭК/EN 60255-6
Диапазон Измерения:	3x320 ... 460 В переменного тока 185 ... 265 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
Номинальное Управляющее Напряжение Питания (U <sub>c</sub> ):	3 x 320 ... 460 В переменного тока 185 ... 265 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
Выход:	1 н/о контакт
Диапазон Времени:	500 мс задержка запуска 500 мс задержка отключения
Тип Терминала:	Винтовые Клеммы

## Окружающей среды

Статус Оов:	Следующие Директивы ЕС 2011/65/ЕС
-------------	-----------------------------------

## Сертификаты и декларации (номер документа)

Сертификат CB:	CB_DK-8880
Сертификат CCC:	CCC_2013010303605960
сертификат cUL:	cUL508_E140448
Декларация соответствия - се:	1SAD938501-0134
Сертификат EAC:	EAC_RU_C-БГ.МЕ77.Б.00507
Сертификат PMPC:	RMRS_12.04009.250
Информация По RoHS:	1SAA981057-4402
Сертификат UL:	UL508_E140448

## Классификации

Объект Классификации Кода:	Б
Е-номер:	3860174
Етим 4:	EC001441 - реле контроля фаз
Етим 5:	EC001441 - реле контроля фаз
СКТУООН:	39121500
екласс:	7.0 27371803