



**Electric Automation**  
Automation specialists

Артикул: CM-IWN.1P  
код: 1SVR760660R0200

CM-IWN.1P Реле контроля изоляции 2с / о, 1-100kOhm, 2-200kOhm, 24-240VAC / DC

Покупка от Electric Automation Network



CM-ИЖС.1П контроля изоляции реле 2С/о, 1-100ком,2-200kOhm, 24-240В AC/ утечки системы постоянного тока емкостью 20 мкф

Заказ

ЕАН:	4016779852661
Количество Минимального Заказа:	1 шт
Номер Таможенного Тарифа:	85364900

Информация Контейнер

Уровень Пакет 1 Единицы:	1 шт
Уровень Пакет 1 Ширина:	97 мм
Уровень Пакет 1 Высота:	109 мм
Уровень Пакет 1 Длина:	52.5 мм
Пакет Уровня 1 Вес Брутто:	0.246 кг

Размеры

Чистая Ширина Изделия:	45мм
Чистый Продукт Глубина:	104.8мм
Продукт Чистая Высота:	85.6мм
Продукт Вес Нетто:	0.217кг

## Технические

Функции:	Незаземленных систем переменного тока Незаземленных систем постоянного тока Обнаружены смешанные системы переменного тока / постоянного тока До 400 В переменного тока До 600 В постоянного тока
Диапазон Измерения:	1 ... 200 ком
Номинальное Управляющее Напряжение Питания ( $U_c$ ):	24 ... 240 В AC/DC
Выход:	2 x 1 с/о или 1 x 2 с/вых контактов, настраиваемые
Система Утечки Емкости ( $C_E$ ):	20 мкф
Тип Терминала:	Безвинтовые Клеммы

## Окружающей среды

Статус Оов:	Следующие Директивы ЕС 2002/95/ЕС 18 августа 2005 г. и поправки
-------------	---

## Сертификаты и декларации (номер документа)

Сертификат CB:	CB_DK-30302-A1-ул
Сертификат CCC:	CCC_2010010303438770
каменный сертификат:	cULus508_20120727-E140448
Декларация соответствия - се:	1SAD938500-0208
Сертификат EAC:	EAC_RU_C-ДЕ.МЕ77.Б.01012
Сертификат гл:	GL_46727-12НН
Сертификат РМРС:	RMRS_12.04009.250
Информация По RoHS:	1SAA981060-4401

## Классификации

Объект Классификации Кода:	Б
Е-номер:	3860661
Етим 4:	ЕС001444 - изоляции и замыкания на землю реле контроля
Етим 5:	ЕС001444 - изоляции и замыкания на землю реле контроля
екласс:	7.0 27371807