



Electric Automation
Automation specialists

Артикул: B7-40-00
код: GJL1311201R0001

B7-40-00-01 Мини 24V Контактор
40-450Hz

Покупка от Electric Automation Network



B7-40-00 Контактор мини-это компактный Контактор 4 полюсный с винтовыми клеммами. Они идеально подходят для приложений, где надежность является обязательным и пространства. Мини-контакторы используются в жилых зданиях, коммерческих зданий и промышленных применениях для контроля однофазных или трехфазных нагрузок до 5,5 кВт (AC-3) и 20 А / 690 в (AC-1) или переключения сигналов управления. Дополнительные характеристики бесшумная катушка, переключатель индикации положения и комплексные возможности для железнодорожного или настенного монтажа.

+

-

Аксессуары

Показывают принадлежность изображений

ПредыдущиеДалее

Идентификатор	Тип	Описание	Количество	Единица Измерения
GJL1201317R0002	CA6-11E	CA6-11E вспомогательный контакт	1	кусок
GJL1201317R0003	CA6-11M	CA6-11M вспомогательный контакт	1	кусок

Идентификатор	Тип	Описание	Количество	Единица Измерения
GJL1201317R0004	CA6-11H	CA6-11H вспомогательный контакт	1	кусок
GJL1201330R0002	CAF6-11Э	CAF6-11Э вспомогательный контакт	1	кусок
GJL1201330R0003	CAF6-11M	CAF6-11M вспомогательный контакт	1	кусок
GJL1201330R0004	CAF6-11H	CAF6-11H вспомогательный контакт	1	кусок
GJL1201330R0006	CAF6-20Э	CAF6-20Э вспомогательный контакт	1	кусок
GJL1201330R0007	CAF6-20M	CAF6-20M вспомогательный контакт	1	кусок
GJL1201330R0008	CAF6-20H	CAF6-20H вспомогательный контакт	1	кусок
GJL1201330R0010	CAF6-02E	CAF6-02E контакт вспомогательный	1	кусок
GJL1201330R0011	CAF6-02M	CAF6-02M вспомогательный контакт	1	кусок
GJL1201330R0012	CAF6-02H	CAF6-02H вспомогательный контакт	1	кусок
GJL1201904R0001	Плунжер BN6	BN6	1	кусок
GJL1201906R0001	LT6-B Крышка Крышка	LT6-B	1	кусок
GJL1201907R0001	LP6 связующим звеном	LP6	1	кусок

Заказ

ЕАН:	4013614189593
Количество Минимального Заказа:	1 шт
Номер Таможенного Тарифа:	85365080

Размеры

Чистая Ширина Изделия:	52.5мм
Продукт Чистая Высота:	57.5мм
Чистый Продукт Глубина:	46.5мм
Продукт Вес Нетто:	0.175кг

Информация Контейнер

Уровень Пакет 1 Единицы:	10 шт
Уровень Пакет 1 Ширина:	115 мм
Уровень Пакет 1 Высота:	54 мм
Уровень Пакет 1 Длина:	280 мм
Пакет Уровня 1 Вес Брутто:	1.82 кг
Уровень пакет 1 Код EAN:	4013614416972

Технические

Количество полюсов:	4
Мини-Тип Контактора:	Мини-Контактор
Номинальное Рабочее Напряжение:	Главная схема 12 ... 690 в AC/DC Главная цепь 690 В переменного тока
Номинальная частота (F):	Цепи Управления Частотой 400 Гц Схема Управления 50 Гц Цепи Управления, 60 Гц Главная Схема 60 Гц Главная Схема 50 Гц Главной цепи постоянного тока
Номинальное Импульсное Выдерживаемое Напряжение ($U_{Vчертенок}$):	Главная схема 6 кв
Номинальное Напряжение Изоляции ($U_{я}$):	690 в соотв. с UL/CSA для 600 В
Количество главных контактов НЗ:	0
Количество главных контактов:	4
Номинальный рабочий ток AC-1 (I_{e}):	(220 / 240 В) 40 °C 20 А (220 / 240 В) 55 °C 16 А (380 / 440 В) 40 °C 20 А (380 / 440 В) 55 °C 16 А (690 В) 40 °C 6 А (690 В) 55 °C 6 А
Номинальная Эксплуатационная Мощность AC-3 (P_e):	(220 / 230 / 240 В) 3 кВт (400 В) 5,5 кВт (400 в) три фазы 5.5 кВт (440 в) 5,5 кВт (500 в) 5,5 кВт (690 в) 3 кВт
Номинальный кратковременный Выдерживаемый ток (I_{cw}):	при 40 °C Температура окружающей среды, на открытом воздухе, от холодных состояние 10 с 96 а
Количество вспомогательных контактов, НЗ:	0
Количество вспомогательных контактов:	0
Обычные бесплатные-воздух тепловой ток ($I_{чe}$):	Главная Схема 20 А
Номинальное Напряжение Цепи Управления (U_c):	24 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
Катушка Эксплуатационные Ограничения:	(соотв. с IEC 60947-4-1) для питания 0.85 ... 1.1 x UC (при $\theta \leq 55$ °C)

Степень защиты:	Цепи управления стержнями IP20 Силовые клеммы степень защиты IP20
Механическую Прочность:	Цикл 10000000
Минимальная Переключающая Способность:	17 В 200 ма
Максимальная Частота Коммутации Электрических Цепей:	АС-1 300 циклов в час АС-15 360 циклов в час АС-3 600 циклов в час Циклы постоянного тока-1 600 в час Циклы постоянного тока-13 360 в час Циклы постоянного тока-3 600 в час
Подключение Емкости-Главная Цепь:	Гибкий с наконечником 1/2x 1 ... 2.5 мм ² Гибкий с изолированным наконечником 1/2x 1 ... 2.5 мм ² Гибкая 1/2x 1 ... 2.5 мм ² Жесткой 1/2x 1 ... 4 мм ²
Соединительная Способность-Вспомогательный Контур:	Гибкий с наконечником 1/2x 1 ... 2.5 мм ² Гибкий с изолированным наконечником 1/2x 1 ... 2.5 мм ² Гибкая 1/2x 1 ... 2.5 мм ² Жесткой 1/2x 1 ... 4 мм ²
Соединительная Способность-Цепи Управления:	Гибкий с наконечником 1/2x 1 ... 2.5 мм ² Гибкий с изолированным наконечником 1/2x 1 ... 2.5 мм ² Гибкая 1/2x 1 ... 2.5 мм ² Жесткой 1/2x 1 ... 4 мм ²
Зачистки Провода Длина:	Главная цепь 9 мм
Момент Затяжки:	Схема управления 0.8 ... 1.1 Н·м Главная схема 0.8 ... 1.1 Н·м
Монтаж на DIN-рейку:	Рейку th35-7.5 (35 x 7,5 мм Монтажная рейка) соотв. в МЭК 60715 С th35-15 (35 x 15 мм Монтажная рейка) соотв. в МЭК 60715
Потери Мощности:	при номинальных эксплуатационных условиях на Полюс 2 Вт
Стандарты:	МЭК/EN 60947-1 МЭК/EN 60947-4-1 МЭК/EN 60947-5-1 Ул 60947-1 Ул 60947-4-1

Окружающей среды

Температура Окружающего Воздуха:	Эксплуатации -25 ... +55 °С Хранения -40 ... +80 °С
Максимальная Рабочая Высота Допустимая:	2000 м
Устойчивость к ударам в соотв. в соответствии с IEC 60068-2-27:	11 мс импульс 15г
Устойчивость к вибрации в соотв. МЭК 60068-2-6:	5г / 5 ... 150 Гц
Статус Оов:	Следующие Директивы ЕС 2002/95/ЕС 18 августа 2005 г. и поправки

Техническая ул/ККА

Максимальное рабочее напряжение по UL/CSA для:	Главная схема 600 В переменного тока
Полной Нагрузке Ампер Мотора:	(240 В AC) одиночной фазы 10 А (440 ... 480 В переменного тока), три фазы 7.6 а
Рейтинг лошадиной силы UL/CSA для:	(208 в ПЕРЕМ. тока), три фазы 3 л. с. (220 ... 240 В AC) одиночной фазы 1.5 л. с. (220 ... 240 В переменного тока), три фазы 3 л. с. (440 ... 480 В переменного тока) трехфазный мощностью 5 л. с. (550 ... 600 В AC) трехфазный мощностью 5 л. с.
Общий рейтинг по UL/CSA для:	(600 В~) 16 А
Подключение Емкость основного контура по UL/CSA для:	Мель 1/2x 22 ... 10 AWG кабель
Подключение емкости вспомогательного контура по UL/CSA для:	Мель 1/2x 22 ... 10 AWG кабель
Момент затяжки ул/КША:	Цепи управления 7 дюйм·фунт Главная схема 7 в·фунт

Сертификаты и декларации (номер документа)

Сертификат BV:	1SAA938000-0203
Сертификат CB:	1SAA938000-2002
Сертификат CCC:	1SAA938001-3804
сертификат cUL:	1SAA938003-1701
Декларация соответствия - се:	1SAD938510-0001
Сертификат ДНВ:	1SAA938000-0305
Сертификат EAC:	1SAA920000-2702
Сертификат гл:	1SAA938000-0403
Сертификат ЛР:	1SAA938000-0504
Сертификат РМРС:	1SAA938000-0703
Информация По RoHS:	1SAA938003-4403
Сертификат UL:	1SAA938000-1604

Классификации

Объект Классификации Кода:	Вопрос
екласс:	7.0 27371003
Етим 4:	ЕС000066 - Магнит, Контакттор, АС-переключение
Етим 5:	ЕС000066 - Магнит, Контакттор, АС-переключение
СКТУООН:	39121529