



Electric Automation
Automation specialists

Referencia: AF65-30-00-41
Código: 1SBL387001R4100

AF65-30-00-41 CONT. 3P BOB. 24-60V AC

[Comprar en Electric Automation Network](#)



AF65 contactores se utilizan para el control de circuitos de potencia de hasta 690 V AC 220 V DC. Se utilizan principalmente para el control de 3-fase de motores, no inductivas o ligeramente inductivas cargas. AF... contactores incluyen una bobina electrónica de interfaz de la aceptación de una amplia control de la tensión U_c min. ... De la U_c máx. Sólo cuatro de las bobinas de la cubierta de control de voltajes entre 24...500 V 50/60 Hz. Los contactores AF puede gestionar un gran control de las variaciones de voltaje. Una bobina puede ser utilizada para diferentes voltajes de control utilizado en todo el mundo sin ningún tipo de bobina de cambio. Los contactores AF, se han incorporado en la protección contra sobretensiones y no necesitan más de supresores de sobretensión. El AF.. de la serie 1 de la pila de 3 polos contactores son del tipo de bloque de diseño. - Polos principales y auxiliares bloques de contactos: 3 polos principales, frontal y lateral de complementos auxiliares bloques de contactos (mecánica-vinculado contactos auxiliares cumple con el Anexo L de la norma IEC 60947-5-1. N. C. espejo de contactos compatible con el Anexo F de la norma IEC 60947-4-1) - circuito de Control: AC operado - Accesorios: una amplia gama de accesorios está disponible.

El pedido

EAN:	3471523132603
Cantidad De Orden Mínima:	1 pieza
Arancel De Aduanas Número:	85369085

Dimensiones

Neto Del Producto Anchura:	55mm
Producto De La Profundidad De La Red:	111mm
Neto Del Producto De La Altura:	125.5mm
Peso Neto Del Producto:	0.970kg

Información Del Envase

Paquete De Nivel 1 Unidades:	1 pieza
Paquete De Nivel 1 De Ancho De:	150 mm
Paquete De Nivel 1 Longitud:	150 mm
Paquete De Nivel 1 Altura:	97 mm
Paquete De Nivel 1 Peso Bruto:	0.97 kg
Paquete de Nivel 1 EAN:	3471523132603
Nivel De Paquete De 2 Unidades:	12 piezas
Paquete De Nivel 2 De Ancho:	300 mm
Paquete De Nivel 2 Duración:	320 mm
Paquete De Nivel 2 Altura:	500 mm

Técnica

Número de Contactos Principales NO:	3
Número de Contactos NC:	0
Número de Contactos Auxiliares NO:	0
Número de Contactos Auxiliares NC:	0
Tensión Nominal:	Circuito Principal 690 V
Frecuencia nominal (f):	Circuito Principal 50 / 60 Hz
Libre convencional Térmica del aire de Corriente (I_{th}):	acc. IEC 60947-4-1, Abrir los Contactores $q = 40\text{ °C } 105$
Corriente de operación nominal AC-1 (I_e):	(690 V) $40\text{ °C } 105$ (690 V) $60\text{ °C } 90$ (690 V) $70\text{ °C } 80$
Corriente de operación nominal AC-3 (I_e):	(220 / 230 / 240 V) $60\text{ °C } 65$ (380 / 400 V) $60\text{ °C } 65$ (415 V) $60\text{ °C } 65$ (440 V) $60\text{ °C } 65$ (500 V) $60\text{ °C } 55$ (690 V) $60\text{ °C } 39, UNA$
De operación nominal de Alimentación AC-3 (P_e):	(220 / 230 / 240 V) 18.5 kW (380 / 400 V) 30 kW (415 V) 37 kW (440 V) 37 kW (500 V) 37 kW (690 V) 37 kW

Nominal de Corta duración Corriente asignada (I_{cw}):	a 40 °C temperatura Ambiente, en el Aire Libre, de Frío, de 10 s 600 a 40 °C temperatura Ambiente, en el Aire Libre, de un Estado Frío 15 min 110 a 40 °C temperatura Ambiente, en el Aire Libre, de un Estado Frío 1 min 250 a a 40 °C temperatura Ambiente, en el Aire Libre, de un Estado Frío 1 s 1000 a 40 °C temperatura Ambiente, en el Aire Libre, de Frío, de 30 s 350
Máxima Capacidad De Ruptura:	cos phi=0.45 (cos phi=0.35 para $I_e > 100$) a 440 V 950 cos phi=0.45 (cos phi=0.35 para $I_e > 100$) a 690 V 600
Eléctrica Máxima Frecuencia De Conmutación:	AC-1 600 ciclos por hora AC-2 / AC-4 150 ciclos por hora AC-3 1200 ciclos por hora
Tensión Nominal De Aislamiento (U_{yo}):	acc. UL/CSA 600 V acc. IEC 60947-4-1 y VDE 0110 (Gr. C) 690 V
Nominal Soportada De Impulso De Tensión (U_{imp}):	6 kV
Mecánica Máxima Frecuencia De Conmutación:	3600 ciclos por hora
Nominal Del Circuito De Control De Tensión (U_c):	50 Hz 24 ... 60 V 60 Hz 24 ... 60 V
Operan Tiempo:	Entre la Bobina De corriente y NC Contacto de Cierre 19 ... 105 ms Entre la Bobina De corriente y de NO Contacto de Apertura de 17 ... 100 ms Entre la Energización de la Bobina y el Contacto NC de Apertura 38 95 ms ... Entre la Energización de la Bobina y de NO Contacto de Cierre 42 ... 100 ms
La Conexión De La Capacidad Del Circuito Principal:	Flexible con Aislamiento de la Virola 1/2x 4...35 mm ² Flexible con el Casquillo 1/2x 4...35 mm ² Rígido de 1/2x 6...35 mm ²
La Conexión De La Capacidad Del Circuito De Control:	Flexible con el Casquillo 1/2x de 0,75 ... 2,5 mm ² Flexible con Aislamiento de la Virola 1x 0.75...2,5 mm ² Flexible con Aislamiento de la Virola 2x 0.75...1,5 mm ² Rígido de 1/2x 1...2,5 mm ²
Extracción De Alambre De Longitud:	Circuito principal de 16 mm
Grado de Protección:	acc. IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 Principales Terminales IP10
Tipo De Terminal:	Terminales De Tornillo

Ambiental

Temperatura Del Aire Ambiente:	Cerca de Contactor para el Almacenamiento -60...+80 ° C Cerca de Contactor Equipado con Térmica O/L Relé -25 ... +60 °C Cerca de Contactor sin Térmicos O/L Relé -40 ... +70 °C
Altitud Máxima De Funcionamiento Admisible:	3000 m

Resistencia a los Golpes acc. IEC 60068-2-27:	Cerrado, Choque Dirección: 25 g Cerrado, Choque Dirección: B1 25 g Cerrado, Choque Dirección: B2 15 g Cerrado, Choque Dirección: C1 25 g Cerrado, Choque Dirección: C2 25 g Abierto, Choque Dirección: B1 5 g
Resistencia a las Vibraciones acc. IEC 60068-2-6:	5...300 Hz a 3 g posición de cerrado / 3 g posición abierta

Técnicos de la UL/CSA

Caballos de fuerza de Clasificación de UL/CSA:	(120 V CA) monofásico de 5 Hp (240 V de CA) monofásico de 15 Hp (200 ... 208 V AC) trifásico de 20 Hp (220 ... 240 V CA) trifásico de 25 Hp (440 ... 480 V CA) trifásica de 50 Hp (550 ... 600 V CA) trifásica de 60 Hp
Par de apriete UL/CSA:	Circuito de Control 11 in·lb Circuito principal 35 in·lb

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

ABS Certificado:	ABS_15-GE1349500-PDA_90682247
BV Certificado:	BV_2634H36994A
CB Certificado:	CB_SE_77418
CCC Certificado:	CCC_2012010304589737
cUL Certificado:	UL_20130926-E312527_14_1
Declaración de Conformidad - CE:	1SBD250176C3000
DNV Certificado:	DNV-GL_E13871
EAC Certificado:	EAC_RU C-FR ME77 B01010
GL Certificado:	DNV-GL_E13871
LR Certificado:	LRS_1300087E1
RINA Certificado:	RINA_ELE084013XG
RMRS Certificado:	RMRS_1400682124
RoHS Información:	1SBD251021E1000

Clasificaciones

ETIM 5:	EC000066 - Imán contactor de la CA de conmutación
UNSPSC:	39121529