



**Electric Automation**  
Automation specialists

Referencia: T4V250 1000V  
Código: 1SDA054517R1

T4V250 PR221DS LS/I R250 3P F FC  
1000V

[Comprar en Electric Automation Network](#)



C. INTERRUPTOR TMAX T4V 250 1150V AC FIJO de TRES POLOS CON parte DELANTERA TERMINALES PARA CABLES de Cu Y de ESTADO SÓLIDO de LIBERACIÓN de CA EN la PR221DS-LS/I R 250

El pedido

EAN:	8015644556198
Cantidad De Orden Mínima:	1 pieza
Arancel De Aduanas Número:	85362090

Dimensiones

Neto Del Producto Anchura:	105mm
Neto Del Producto De La Altura:	205mm
Producto De La Profundidad De La Red:	103.5mm
Peso Neto Del Producto:	3.5kg

Información Del Envase

Paquete De Nivel 1 Unidades:	1 pieza
Paquete De Nivel 1 De Ancho De:	248 mm
Paquete De Nivel 1 Altura:	240 mm
Paquete De Nivel 1 Longitud:	285 mm

Paquete De Nivel 1 Peso Bruto:	3.5 kg
Paquete de Nivel 1 EAN:	8015644556198

## Ambiental

RoHS Estado:	Planeado seguir Directiva europea 2002/95/CE del consejo, de 18 de agosto de 2005 y de enmienda después de que 2007-01-01
--------------	---

## Información Adicional

Eléctrica Durabilidad:	8000 ciclo 120 ciclos por hora
El IIT de Estado de la Publicación:	Nivel 0 - Información habilitado
La Durabilidad Mecánica:	20000 ciclo 240 ciclos por hora
Número de Polos:	3
La Pérdida De Potencia:	en las Condiciones de Operación nominales por Polo 10,7 W
Producto Principal Tipo:	SACE Tmax T
Nombre De Producto:	Un Interruptor Automático De Circuito
Tipo De Producto:	CB
Corriente Nominal ( $I_n$ ):	250 Un
Nominal Soportada De Impulso De Tensión ( $U_{imp}$ ):	8 kV
Tensión Nominal De Aislamiento ( $U_{yo}$ ):	1150 V
Tensión Nominal:	1000 V AC 1000 V DC
De Servicio Nominal De Corte En Cortocircuito Capacidad ( $I_{cs}$ ):	(1000 V AC) 12 kA (1150 V AC) 6 kA
Nominal Máxima De Cortocircuito Capacidad De Ruptura ( $I_{cu}$ ):	(1000 V AC) 20 kA (1150 V AC) 12 kA
Nominal De Corriente Ininterrumpida ( $I_u$ ):	250 Un
Tipo De Versión:	EL
Normas:	IEC 60947
Sub-tipo:	T4
Adecuado Para:	T4
Adecuado para la Clase de Producto:	Caja Moldeada Interruptores De Circuito
Terminal De Tipo De Conexión:	Fijo Interruptores De Circuito Frente para Cables de Cobre
Tensión De Prueba Max ( $U_{prueba}$ ):	3500 V
Versión:	F

## Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Ficha De Datos De Información Técnica:	1SDC210004D0203
Declaración de Conformidad - CE:	1SDL000165R0004
GL Certificado:	1SDL000163R0061
RoHS Información:	1SDL000200R0001

## Clasificaciones

ETIM 4:	EC000228 - circuito de Potencia interruptor de potencia para trafo/generador/instalación prot.
ETIM 5:	EC000228 - circuito de Potencia interruptor de potencia para trafo/generador/instalación prot.
Objeto Código De Clasificación:	Q
UNSPSC:	39121100