



**Electric Automation**  
Automation specialists

Referencia: E3V1250  
Código: 1SDA056568R1

E3V1250 PR121/P LI 4P F HR

[Comprar en Electric Automation Network](#)



SACE EMAX interruptores de E3V 1250A de CUATRO POLOS FIJOS CON los TERMINALES TRASEROS HORIZONTALES de SOBRECORRIENTE de LIBERACIÓN PR121/ P LI R1250 EQUIPADO CON: 4 contactos AUXILIARES Y C. INTERRUPTOR EN POSICIÓN de ABIERTO-CERRADO

El pedido

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| EAN:                       | 8015644579081 |
| Cantidad De Orden Mínima:  | 1 pieza       |
| Arancel De Aduanas Número: | 85362090      |

Dimensiones

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Neto Del Producto Anchura:            | 530mm |
| Neto Del Producto De La Altura:       | 418mm |
| Producto De La Profundidad De La Red: | 302mm |
| Peso Neto Del Producto:               | 76kg  |

Información Del Envase

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Paquete De Nivel 1 Unidades:    | 1 pieza |
| Paquete De Nivel 1 De Ancho De: | 515 mm  |
| Paquete De Nivel 1 Altura:      | 600 mm  |

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Paquete De Nivel 1 Longitud:   | 785 mm        |
| Paquete De Nivel 1 Peso Bruto: | 90 kg         |
| Paquete de Nivel 1 EAN:        | 8015644579081 |

## Información Adicional

|   |  |
|---|--|
| Eléctrica Durabilidad:  | 12000 ciclo<br>20 ciclos por hora  |
| La Durabilidad Mecánica:  | 20000 ciclo<br>60 ciclos por hora  |
| Número de Polos:  | 4  |
| La Pérdida De Potencia:   | en las Condiciones de Operación nominales por Polo 60 W  |
| Producto Principal Tipo:  | SACE Emax  |
| Nombre De Producto:   | Un Interruptor Automático De Circuito  |
| Tipo De Producto:   | CB   |
| Corriente Nominal ( $I_n$ ):  | 1250 a   |
| Nominal Soportada De Impulso De Tensión ( $U_{imp}$ ):                | 12 kV  |
| Tensión Nominal De Aislamiento ( $U_{yo}$ ):                          | 1000 V   |
| Corriente De Operación Nominal ( $I_e$ ):                             | 1250 a   |
| Tensión Nominal:  | 690 V CA   |
| De Servicio Nominal De Corte En Cortocircuito Capacidad ( $I_{cs}$ ): | (220 V AC) 100 kA<br>(230 V AC) 100 kA<br>(380 V AC) 100 kA<br>(400 V AC) 100 kA<br>(415 V AC) 100 kA<br>(440 V AC) 100 kA<br>(500 V AC) 85 kA<br>(660 V CA) 85 kA<br>(690 V AC) 85 kA                         |
| Nominal de Corta duración Corriente asignada ( $I_{cw}$ ):            | para 1 s 130 kA<br>durante 3 s 130 kA  |
| Nominal Máxima De Cortocircuito Capacidad De Ruptura ( $I_{cu}$ ):    | (220 V AC) 130 kA<br>(230 V AC) 130 kA<br>(380 V AC) 130 kA<br>(400 V AC) 130 kA<br>(415 V AC) 130 kA<br>(440 V AC) 130 kA<br>(500 V AC) 100 kA<br>(525 V AC) 100 kA<br>(660 V CA) 100 kA<br>(690 V AC) 100 kA |
| Nominal De Corriente Ininterrumpida ( $I_u$ ):                        | 1250 a   |
| Tensión Nominal ( $U_r$ ):  | 690 V  |
| Tipo De Versión:  | EL   |
| Normas:   | IEC 60947  |
| Sub-tipo:   | E3   |

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Terminal De Tipo De Conexión: | Fijo Interruptores De Circuito<br>Trasero plano Horizontal |
| Versión:                      | F  |

## Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

|  |                 |
|--|-----------------|
| Ficha De Datos De Información Técnica: | 1SDC200006D0209 |
| Declaración de Conformidad - CE:       | 1SDL000165R0015 |

## Clasificaciones

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| ETIM 4:                         | EC000228 - circuito de Potencia interruptor de potencia para trafo/generador/instalación prot. |
| ETIM 5:                         | EC000228 - circuito de Potencia interruptor de potencia para trafo/generador/instalación prot. |
| Objeto Código De Clasificación: | Q  |
| UNSPSC:                         | 39120000   |