



Electric Automation
Automation specialists

Referencia: T4V320
Código: 1SDA059528R1

T4V 320 PR223DS In=320A 4p F F

[Comprar en Electric Automation Network](#)



C. INTERRUPTOR TMAX T4V 320 FIJO de CUATRO POLOS CON TERMINALES FRONTALES Y de ESTADO SÓLIDO de LIBERACIÓN de CA EN la PR223DS R 320

El pedido

EAN:	8015644619367
Cantidad De Orden Mínima:	1 pieza
Arancel De Aduanas Número:	85362090

Dimensiones

Neto Del Producto Anchura:	140mm
Neto Del Producto De La Altura:	205mm
Producto De La Profundidad De La Red:	103.5mm
Peso Neto Del Producto:	3.05kg

Información Del Envase

Paquete De Nivel 1 Unidades:	1 pieza
Paquete De Nivel 1 De Ancho De:	228 mm
Paquete De Nivel 1 Altura:	228 mm
Paquete De Nivel 1 Longitud:	286 mm
Paquete De Nivel 1 Peso Bruto:	3.5 kg

Paquete de Nivel 1 EAN:	8015644619367
-------------------------	---------------

Información Adicional

Eléctrica Durabilidad:	6000 ciclo 120 ciclos por hora
La Durabilidad Mecánica:	20000 ciclo 240 ciclos por hora
Número de Polos:	4
La Pérdida De Potencia:	en las Condiciones de Operación nominales por Polo 17,6 W
Producto Principal Tipo:	SACE Tmax T
Nombre De Producto:	Un Interruptor Automático De Circuito
Tipo De Producto:	CB
Corriente Nominal (I_n):	320 Un
Nominal Soportada De Impulso De Tensión (U_{imp}):	8 kV
Tensión Nominal De Aislamiento (U_{y0}):	1000 V
Tensión Nominal:	690 V CA 750 V DC
De Servicio Nominal De Corte En Cortocircuito Capacidad (I_{cs}):	(220 V AC) 200 kA (230 V AC) 200 kA (380 V AC) 200 kA (400 V AC) 200 kA (415 V AC) 200 kA (440 V AC) 180 kA (500 V AC) 150 kA (690 V AC) 80 kA
Nominal Máxima De Cortocircuito Capacidad De Ruptura (I_{cu}):	(220 V AC) 20 kA (230 V AC) 20 kA (380 V AC) 200 kA (400 V AC) 200 kA (415 V AC) 200 kA (440 V AC) 180 kA (500 V AC) 150 kA (660 V CA) 80 kA (690 V AC) 80 kA (250 V DC) 2 Polos en Serie de 100 kA (500 V DC) 2 Polos en Serie 65 kA (750 V DC) 3 Polos en Serie de 50 kA
Nominal De Corriente Ininterrumpida (I_u):	320 Un
Tipo De Versión:	EL
Normas:	IEC 60947
Sub-tipo:	T4
Terminal De Tipo De Conexión:	Fijo Interruptores De Circuito Frente
Tensión De Prueba Max (U_{prueba}):	3500 V
Versión:	F

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Ficha De Datos De Información Técnica:	1SDC210023D0201
Declaración de Conformidad - CE:	1SDL000165R0004
GL Certificado:	1SDL000163R0061

Clasificaciones

ETIM 4:	EC000228 - circuito de Potencia interruptor de potencia para trafo/generador/instalación prot.
ETIM 5:	EC000228 - circuito de Potencia interruptor de potencia para trafo/generador/instalación prot.
Objeto Código De Clasificación:	Q
UNSPSC:	39121100