



Electric Automation
Automation specialists

Referencia: E3 W FP
Código: 1SDA059821R1

BASE FIJA DE W TER.VR-HR 4P - E3

[Comprar en Electric Automation Network](#)

SACE EMAX PARTE FIJA DE la C. INTERRUPTOR E3 de CUATRO POLOS CON parte SUPERIOR de TERMINALES VERTICALES Y MENOR TERMINALES HORIZONTALES NUEVO

El pedido

| | |
|----------------------------|---------------|
| EAN: | 8015644622459 |
| Cantidad De Orden Mínima: | 1 pieza |
| Arancel De Aduanas Número: | 85389099 |

Dimensiones

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Neto Del Producto Anchura: | 558mm |
| Neto Del Producto De La Altura: | 461mm |
| Producto De La Profundidad De La Red: | Empleados 396.5mm |
| Peso Neto Del Producto: | 49kg |

Información Del Envase

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Paquete De Nivel 1 Unidades: | 1 pieza |
| Paquete De Nivel 1 Peso Bruto: | 56 kg |
| Paquete de Nivel 1 EAN: | 8015644609139 |

Información Adicional

| | |
|----------------------------|---------------|
| Número de Polos: | 4 |
| Producto Principal Tipo: | SACE Emax |
| Nombre De Producto: | La Parte Fija |
| Tipo De Producto: | FP |
| Tensión Nominal (U_T): | 690 V |

| | |
|-------------------------------|---|
| Normas: | IEC 60947 |
| Sub-tipo: | E3 |
| Terminal De Tipo De Conexión: | Desmontables Interruptores De Circuito Trasera plana Orientada |
| Versión: | W FP |

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

| | |
|--|-----------------|
| Ficha De Datos De Información Técnica: | 1SDC200006D0209 |
| Declaración de Conformidad - CE: | 1SDL000165R0015 |

Clasificaciones

| | |
|---------------------------------|--|
| ETIM 4: | EC000228 - circuito de Potencia interruptor de potencia para trafo/generador/instalación prot. |
| ETIM 5: | EC000228 - circuito de Potencia interruptor de potencia para trafo/generador/instalación prot. |
| Objeto Código De Clasificación: | Q |
| UNSPSC: | 39120000 |