



**Electric Automation**  
Automation specialists

Referencia: CM-IWS.2S  
Código: 1SVR730670R0200

CM-IWS.2 RELÉ CTRL AISLAMIENTO HASTA  
400

[Comprar en Electric Automation Network](#)



CM-IWS.2S Aislamiento relé de monitoreo de 1c/s, 1-100kOhm, 24-240VAC/DC  
Reemplazo para 1SVR630670R0200

El pedido

EAN:	4016779852616
Cantidad De Orden Mínima:	1 pieza
Arancel De Aduanas Número:	85364900

Información Del Envase

Paquete De Nivel 1 Unidades:	1 pieza
Paquete De Nivel 1 De Ancho De:	97 mm
Paquete De Nivel 1 Altura:	109 mm
Paquete De Nivel 1 Longitud:	30 mm
Paquete De Nivel 1 Peso Bruto:	0.166 kg

Dimensiones

Neto Del Producto Anchura:	22.5mm
Producto De La Profundidad De La Red:	103.7mm
Neto Del Producto De La Altura:	85.6mm
Peso Neto Del Producto:	0.141kg

## Técnica

Función:	Desenterrado de sistemas de aire acondicionado Hasta 400 V AC
Rango De Medición:	1 ... 100 kΩ
Clasificados De Control De La Tensión De Alimentación (U <sub>s</sub> ):	24 ... 240 V AC/DC
Salida:	1 c/s de dos vías (SPDT) contacto
Las Fugas Del Sistema De Capacitancia (C <sub>E</sub> ):	10 μF
Tipo De Terminal:	Terminales De Tornillo

## Ambiental

RoHS Estado:	Siguientes de la UE de la Directiva 2002/95/CE del consejo, de 18 de agosto de 2005 y enmienda
--------------	--

## Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

CB Certificado:	CB_DK-30302-A1-UL
CCC Certificado:	CCC_2010010303438770
cULus Certificado:	cULus508_20120727-E140448
Declaración de Conformidad - CE:	1SAD938500-0208
EAC Certificado:	EAC_RU_C-DE.ME77.B.01012
GL Certificado:	GL_46727-12HH
RMRS Certificado:	RMRS_12.04009.250
RoHS Información:	1SAA981060-4401

## Clasificaciones

Objeto Código De Clasificación:	B
E-nummer:	3860656
ETIM 4:	EC001444 - Aislamiento y de falta a tierra relé de monitoreo de
ETIM 5:	EC001444 - Aislamiento y de falta a tierra relé de monitoreo de
eClass:	7.0 27371807